



LEGENDA:

- vodič CYKY-J 4x25
- vodič CYKY-J 3-5x4-6
- vodič CYKY-J 2-5x1.5
- vodič CYKY-J 3x2.5
- vodič CYKY-J 5x2.5
- vodič KOAX ; UTP ; JY-(st)Y 2x2x0,8
- hlavní kabelová trasa

- spínač osvětlení jednopólový - č. 1
- spínač osvětlení sériový - č. 5
- přepínač osvětlení střídavý - č. 6
- přepínač osvětlení sériový střídavý - č. 5A
- přepínač osvětlení dvojitý střídavý - č. 5B
- přepínač osvětlení křížový - č. 7
- autonomní pož. hlásič
- vývod 400 V
- vývod 230 V
- vývod 230 V
- vývod 24/12V
- ventilátor s doběhem
- spínač do vlhka
- pohybové čidlo
- el. ohřivač TUV
- ovládání žaluzií
- prostorový termostat podl. vyt.
- vývod pro školní rohlas
- senzor
- stropní svítidlo
- nástěnné svítidlo
- dvojjzásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 20
- dvourámeček -zásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 44
- doplň. pospojení koupelna
- zásuvka televize; v = cca. 60 cm
- zásuvka DATA
- domácí telefon a zvonek
- zvonkové tlačítko
- tlačítko pro ovl. osvětlení I/O
- rozvaděč
- zásuvka 400 V ; 16 A
- svítidlo nouzové, s optikou pro chodby, 1hod, režim SE

Akce: Přístavba základní a mateřské školy B-English				Č. zak.: 23Z080
Investor:	Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o. Tří Vršky 532, 267 01 Králův Dvůr, Česko	Proj. část:	SZ Projektce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha	
Místo stavby:	Tří Vršky 691, 267 01 Králův Dvůr, Česko obec Králův Dvůr [672947] , okres Beroun, Středočeský kraj	Výpracoval:	Ondřej Tejnský Karel Sommer	 SZ Projektce elektro
		Zodp. proj.:		
ČÁST PD: D.1.4.c Silnoproudá a slaboproudá instalace				Označ.:
VÝKRES:	Půdorys 1.PP	Měřítko:	1:50	D.1.4.c.03
		Stupeň PD:	DPS	
		Datum:	06/2023	