



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

dle článku XI odst. 1 Výzvy k podání nabídek

k zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Zateplení MŠ Roztoky u Křivoklátu“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí (verze ke dni 25. 6. 2015, účinná od 1. 7. 2015), v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 64, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) s názvem: „Zateplení MŠ Roztoky u Křivoklátu“,

akceptační číslo projektu: 15235463

Zadavatel

Název: **Obec Roztoky**
Sídlo: Roztoky 128, Roztoky 270 23, Středočeský kraj
Zastoupen: Ing. Lenka Peterková
IČ: 00639966
DIČ: CZ00639966
Adresa profilu zadavatele: https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_400.html
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Peterková, starostka
Tel.: +420 313 558 113
Mobil.: +420 778 546 438
E-mail: starosta.roztoky@gmail.com

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: Ing. Roman Bielak
Telefon: + 420 731 193 745, + 420 515 917 653
Kontaktní e-mail: bielak@grantika.cz

I.

Ve věci shora označené zakázky na dodávky zadavatel v souladu s ustanovením článku XII odst. 1 zadávací dokumentace poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dne 10. 8. 2015 byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1:

Trvá zadavatel na kontaktním zateplovacím systému obvodových stěn z materiálu EPS 100S?

9	622000002	Kontaktní zateplovací systém EPS 100S tl.160mm	m2	516,40
		MŠ J+Z+S+V:100,3+78,1+84,1+79,6		342,10
		Kuchyně J+Z+S+V:10,1+48,7+47,3+50,8		156,90
		Krček J+Z+V:9,4+4+4		17,40
10	622000003	Kontaktní zateplovací systém EPS 100S tl.40 mm ostění+nadpraží	m2	55,87
		372,51*0,15		55,88
		zaokrouhlení:-0,0065		-0,01

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Chybně uvedené označení materiálu pro zateplení stěn EPS 100S se mění v celé dokumentaci na EPS 100F.

Chybné označení je v přílohách:

- Souhrnná technická zpráva,
- Technická zpráva,
- Půdorysy přízemí - navrhovaný stav,
- Půdorys patra - navrhovaný stav,
- Řez AA, BB, CC - navrhovaný stav,
- Pohledy navrhovaný stav a detaily.

Požadované tloušťky ani tepelně technické vlastnosti izolantu se nemění. Výměra položek ve výkazu výměr rovněž zůstává stejná.

II.

Zadavatel vzhledem k změně označení materiálu poskytuje uchazečům novou část přílohy č. 4 Výzvy k podání nabídek – Soupis prací dodávek a služeb s VV – uznatelné náklady, ve které jsou opravené popisy položek 622000002 a 622000003. **Zadavatel tímto uchazečům zdůrazňuje, aby ve své nabídce použili pouze aktualizovanou přílohu, která je přílohou těchto dodatečných informací.**

Přílohy dodatečných informací:

Příloha č. 1 dodatečných informací – Soupis prací dodávek a služeb s VV – uznatelné náklady

V Brně dne 14. 8. 2015

Za zadavatele – Obec Roztoky:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Roman Bielak

vedoucí odboru výběrových řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.