



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

k zakázce na stavební práce s názvem:

„Stavební úpravy a přístavba administrativní a obchodní budovy“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 33321/15/61100 v rámci projektu s názvem „**Stavební úpravy a přístavba administrativní a obchodní budovy + Výrobní hala společnosti Šroubárna Turnov a.s. (10261)**“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti, prioritní osa 01.2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem“, Výzva I, registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0001883

Zadavatel

Název/Obchodní firma: **Šroubárna Turnov, a.s.**
Sídlo: Bezručova 788, 511 01 Turnov
Zastoupen: Irina ISHCHUK, předseda představenstva
Ing. Jaroslav VÁVRA, místopředseda představenstva
Božena CVEJNOVÁ, člen představenstva
IČ: 46504613
DIČ: CZ46504613
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 611
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav VÁVRA
Telefon: +420 737 216 112
E-mail: jvavra@sroubtu.cz

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon: + 420 739547265, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: praskova@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **dodatečné informace č. 1** k zadávacím podmínkám.

I.

Dne **20. 5. 2016** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost **o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zakázky následujícího znění:**

Dobrý den,
s ohledem na předpokládané postupové termíny realizace stavby Vás žádám o sdělení požadavků investora k:

Dotaz č. 1:

- omezení stavby vyplývající z dopravy investora podél stavby (v souvislosti s provozem v ostatních výrobních objektech, zásobování, expedice)

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Na základě striktního požadavku investora nesmí být nijak narušena dopravní obsluha stávajícího výrobního areálu. Protože už ve stávajících ne optimálních podmínkách je areál dopravně řešen jako jednosměrný provoz, bude podél staveniště probíhat bez přerušení vnitro areálová doprava po celou dobu výstavby. Zábory pro lešení případně další zařízení musí tedy respektovat tento požadavek zejména v zatáčce na styku obou částí stavebních objektů a za ní v nejužším místě obslužné komunikace po celou dobu výstavby.

Dotaz č. 2:

- zachování provozu stáčecího místa olejového hospodářství u rekonstruovaného objektu B

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Investor provoz olejového hospodářství využívá nejen pro výrobní provozy rekonstruované části předmětného objektu, ale i pro přilehlý výrobní objekt automatárny s rozsáhlým strojovým parkem, který je hlavní výrobní kapacitou areálu Šroubárny Turnov. Z toho důvodu musí být zachován provoz olejového hospodářství po celou dobu výstavby. Investor připouští možnost pouze velmi krátké odstávky v délce trvání maximálně 5 dní ve vymezeném termínu a až po předchozí detailní domluvě dočasných náhradních opatření a jejich odsouhlasení ze strany investora.

II.

Dne **23. 5. 2016** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost **o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zakázky následujícího znění:**

Dobrý den,
Tímto Vás žádáme o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k zakázce „**Stavební úpravy a přístavba administrativní a obchodní budovy**“.

Žádáme Vás o určení podmínek investora pro:

Dotaz č. 3:

odstavku výrobního provozu v prostoru 1. NP rekonstruovaného objektu B

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Investor výrobní provoz 1. NP potřebuje využívat k výrobním účelům po celou dobu doby výstavby, připouští však možnost pouze velmi krátké odstávky v délce trvání maximálně 10 dní ve vymezeném termínu a až po předchozí detailní domluvě dočasných náhradních opatření a jejich odsouhlasení ze strany investora.

Dotaz č. 4:

přerušení administrativního provozu ve 2. NP rekonstruovaného objektu B

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Investor omezeně potřebuje využívat provozy výrobního vedení ve 2. NP i během výstavby, připouští za předpokladu předchozí detailní domluvy dočasné náhradní opatření, např. sestěhování kapacity do jedné půlky půdorysu a provádění úprav ve druhé části a po dokončení části pokračování na zbytku obdobným způsobem s možností odstávky maximálně 10 dní ve vymezeném termínu a až po předchozí detailní domluvě dočasných náhradních opatření a jejich odsouhlasení ze strany investora.

Dotaz č. 5:

napojené objektů stavby na stávající areálové inženýrské sítě

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Napojení na stávající areálové IS je podrobně řešeno v PD pro provedení stavby, stávající sítě musí zůstat po celou dobu výstavby plně funkční, případné dočasné odpojení nebo omezení je přípustné pouze mimo provozní hodiny výroby a to opět po předchozím odsouhlasení konkrétních podmínek s investorem.

Dotaz č. 6:

realizaci stavebních úprav v prostoru sousedící výrobní haly

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Ve stávající hale je možné pro stavební práce (související se stavebními otvory) pouze minimální omezení bez nároku na zábor ploch a provádění po předchozí domluvě mimo provozní hodiny výroby.

V Brně dne 24. 5. 2016

Za zadavatele – Šroubárna Turnov, a.s.:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

.....
Ing. Bc. Iveta Prášková
poradce pro výběrová řízení
Erste Grantika Advisory, a.s.
na základě plné moci