

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Obec Milín – oprava komunikace, ulice Sokolská“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s § 31 ZZVZ.

Zadavatel:

Název:	Obec Milín
Sídlo:	11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen:	Ing. Vladimír Vojáček, místostarosta
IČ:	002 42 730
DIČ:	CZ00242730

(dále jen „zadavatel“).

Osoba zastupující zadavatele:

Obchodní firma:	Erste Grantika Advisory, a.s.
Sídlo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ:	25597001
DIČ:	CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní osoba:	Ing. Roman Bielak
Telefon:	+420 731 193 745, + 420 515 917 653
E-mail:	bielak@grantika.cz

(dále jen „osoba zastupující zadavatele“).

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 1 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené zakázce.

I.

Dne 09. 08. 2017 bylo uveřejněním výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na profilu zadavatele zahájeno výběrové řízení k výše uvedené zakázce na stavební práce.

II.

Dne 15. 8. 2017 byla osobě zastupující zadavatele doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

- 1) *Jaká je hloubka kanalizace pro napojení nové uliční vpusti?*
- 2) *Jaký je materiál stávající kanalizace?*

- 3) Jsou v prostoru napojení nové uliční vpusti nějaké inženýrské sítě?
- 4) Jaká je délka připojení nové uliční vpusti?
- 5) Jaké množství obrubníků bude dodáno nových? Jakých rozměrů?
- 6) Doplní zadavatel položky na opravu chodníků? Frézování, doplnění štěrkodrti, hutnění?
- 7) O jaké plochy oprav chodníků se jedná? 50 bm v kuse nebo lokální opravy?
- 8) Je výměra asfaltového betonu na opravu chodníku započtena v pol. č. 2? Společně s komunikací?

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Ad 1) Hloubka kanalizace pro napojení nové uliční vpusti je cca 140 cm.

Ad 2) Materiálem stávající kanalizace je beton – sanovaný sklolaminátovým rukávem.

Ad 3) Nachází se zde veřejné osvětlení, které je ve správě obce.

Ad 4) Délka připojení nové uliční vpusti je do 5 metrů.

Ad 5) Nové obrubníky budou dodávány pouze v případě, že dojde k jejich poškození při manipulaci a provádění prací dodavatelem. Poškození funkce stávajících obrubníků spočívá v jejich nedostatečné výšce oddělující komunikaci a chodníky, které vzniklo vrstvením oprav krytu komunikace při opravách v minulosti. Samotné kamenné obrubníky poškozené nejsou.

Ad 6) Položky doplněny nebudou, výměry drobných oprav chodníků jsou již zahrnuty v rozpočtovaném množství, a to v položkách č. 1 a 13.

Ad 7) Jedná se o 4 úseky oprav.

Ad 8) Ano, výměna asfaltového betonu na opravu chodníku je započtena v pol. č. 2.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. X. odst. 2 a čl. XIV. zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

X. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

- 2) Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu **Obec Milín, 11 května 27, 262 31 Milín, nejpozději 25. srpna 2017 do 12:00 hod.** Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:30 hodin. Kontaktní osobou pro příjem nabídek je: Ing Vladimír Vojáček, tel.: +420 318 691 325, +420 603 958 654.

XIV. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami **25. srpna 2017 v 12:00 hodin**, jednání je neveřejné.

V Brně dne 16. 8. 2017

Za zadavatele – Obec Milín:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Roman Bielak

Erste Grantika Advisory, a.s.

Vedoucí odboru výběrových řízení

v zastoupení zadavatele

v zastoupení

Ing. Radek Hlaváček

Erste Grantika Advisory, a.s.

Poradce pro výběrová řízení

v zastoupení zadavatele