

VYPRACOVAL		PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA	<div><div>PIK</div><div>V Í T E K</div><div>Inženýrská a projektová kancelář</div></div>		
		ING. DALÍK	ING. DALÍK	ING. VÍTEK			
INVESTOR	MĚSTYS ŽINKOVY	OsRP	NEPOMUK	KÚ			
NÁZEV STAVBY ŽINKOVY ČOV A KANLIZACE					ATELIER	PRAHA	ČÍS. SOUPRAVY
					DATUM	11/2016	
					STUPEŇ	DPS	
					FORMÁT	A4	
					MĚŘÍTKO		
					SOUBOR		
OBSAH VÝKRESU ČS1 – ELEKTRO					ZAK. ČÍSLO		ČÍS. VÝKRESU
					056 – 16	D.1.48	

Technická zpráva

OBSAH:

- 1 Technická zpráva
- 2 Situace
- 3 Schéma zapojení
- 4 Rez kabelovým ložem

Technologie čerpací stanice a PE sběrnice rozváděče R-ČS I je uzemněna pomocí FeZn pásku 30x4, položeného ve výkopu pod přívodním kabelem a ukončeného v plastovém pilíři rozváděče čerpací stanice. Propojení s PE sběrnici provedeno vodičem CY 16 mm, propojení technologie čerpací stanice je provedeno vodičem CYA 16.

Všeobecné pokyny:

- před započítím zemních prací nutno vytýčit veškeré podzemní sítě
- veškeré práce smí provést pouze firma s elektrotechnickým oprávněním ve smyslu Vyhl. 50/78 a Vyhl. 20/79. Napojení na vrchní vedení smí provést pouze provozovatel tohoto vedení tj. ČEZ distribuce a.s.
- před uvedením do provozu musí být vystavena výchozí revizní zpráva
- veškeré montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN
- po ukončení prací nutno terén uvést do původního stavu
- při provádění prací nutno dbát všech bezpečnostních vyhlášek a norem
- pro realizaci elektrické přípojky, jejímž dodavatelem je, dle Zákona 45 8/2000 Sb., provozovatel distribuční soustavy, nutno, s provozovatelem distribuční soustavy, uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí (součást Stanoviska k žádosti o připojení) a uhradit podíl zákazníka na nákladech provozovatele spojených s připojením odběrného místa k distribuční soustavě a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu.

KABELY DO ČS-2
KOPOFLEX 100mm

R-ČS 1 - PLAST PILÍŘ
PLAST SKŘÍN PER 2

ČS-1 dle PD
(ČS-4 dle ČEZ)

ČS-1 dle PD
(ČS-4 dle ČEZ)
KOPOFLEX 63
+ UZEMNĚNÍ FeZn PÁSEK 30x4
CYKY 4Bx10 - V ZEMĚ + KOPOFLEX 63

362/5

70/14

151/21

RE 1 - PLAST PILÍŘ
PER 1 - HL. JISTIČ 16/C/3

361/5

SP100 NA SLOUPU
DODÁVKA ČEZ

č.p. 96

č.p. 204

204

ZÁVESNÝ KABEL AKKYZ

VRCHNÍ VEDENÍ ČEZ ALFe



