

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZN:
ČÍSLO JEDNACÍ: **MV 67334/2016**

VYŘIZUJE: G. Dvořáková
TEL: 517301544
E-MAIL: g.dvorakova@meuvyskov.cz

DATUM: 1.12.2016

Pan
Ing. Karel Šťastný
Dobrovského 3
682 01 Vyškov

Souhrnné vyjádření MěÚ Vyškov, odboru životního prostředí

Podáním ze dne 23.11.2016 jste nás požádal o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení k níže uvedené akci:

„Technologické centrum vývojových aktivit“
k.ú. Vyškov, parc. č. 3483/22

Investor: ANTREG, a.s., Tovární 699/8, 682 01 Vyškov

Projektant: Ing. Karel Šťastný, Projektová činnost v pozemním stavitelství, Dobrovského 3, 682 01 Vyškov

Žadatel (za investora): Ing. Karel Šťastný, Dobrovského 3, 682 01 Vyškov

Popis stavby:

Předmětem projektové dokumentace je změna užívání části objektu SO-03 společnosti Antreg a.s., jenž se nachází v průmyslové zóně Vyškov – Tovární, na par.č. 3483/22.

Jedná se o průmyslový objekt jenž je v současné době provozně rozdělen na dvě části. V první části je řešen kovoobráběcí provoz; tento bude ponechán beze změn. V druhé části je řešen provoz šicích dílen. Tento provoz bude zrušen a místo něj bude v daných prostorách řešen provoz prototypové díly, tormentace, zkušebny střeliva a světelné techniky.

Základní členění budovy a její rozměry objektu zůstanou nedotčeny.

Vodní hospodářství:

Městský úřad ve Vyškově, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 106 odst.1 a ve vazbě na ustanovení § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "vodní zákon") a ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") v y j á d ř e n í :

Vyjádření ve výše uvedené věci nelze vydat – předložená PD neřeší likvidaci srážkových vod v souladu s platnými právními předpisy: podle §5 odst.3 vodního zákona: „*Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických*

srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.“ Podrobnosti řešení srážkových vod pak obsahuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu č.501/2006 §20 odst.5. písm. c) a vyhláška č.268/2009 §6 odst.4 v platném znění. - *za správnost, celistvost a úplnost zpracované dokumentace odpovídá projektant (§ 159 stavebního zákona).* Vodoprávní úřad vydá vyjádření po doplnění projektové dokumentace.

(Ing. L. Zavadil)

Odpadové hospodářství:

Při nakládání s veškerými odpady je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění).

(Ing. L. Nováková)

Ochrana ovzduší:

Bez připomínek. Předmětem stavby nejsou nové stacionární zdroje dle zákona o ochraně ovzduší. Bez připomínek.

(Ing. L. Nováková)

Ostatní úseky OŽP:

Bez připomínek

(RNDr. J. Kutálek)

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ke stavbě, ani souhlas a není rozhodnutím dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a proto se nelze proti němu odvolat.

RNDr. Jiří Kutálek
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Vyškov

