



LEGENDA SVÍTIDEL:

A1	LED 238W 33800lm IP65 W
A2	LED 119W 16900lm IP65 N
A3	LED 119W 16900lm IP65 W
A4	LED 238W 33800lm IP65 W, STAŽENO NA 175W 25200lm
A5	LED 119W 16900lm IP65 N
A6	LED 119W 16900lm IP65 W, STAŽENO NA 87W 12600lm
A7	LED 58W 7500lm IP65 N
N1A	LED zřihovavé 5W IP65
N2C	LED zřihovavé 5W IP65
N3PZ	LED zřihovavé zvěšené 1W s obousměrným pikogramem IP65
N4P	LED zřihovavé nástěnné 1W s pikogramem IP65
N4W	LED zřihovavé 2,5W IP65
V01	LED venkovní 55W IP66
V02	LED venkovní 55W IP66

POZNÁMKY:

OVLAĐÁNÍ OSVĚTLENÍ BUDE POMOCÍ PANEŁŮ NEBO SAMOSTATNÝCH TLAČÍTEK DÁL.

LEGENDA:

RO ROZVADÉČ OSVĚTLENÍ

KABELOVÁ TRASA

VE VŠECH PROSTORECH JSOU VNĚJŠÍ VLIVY DLE PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ KABELY ULOŽENY NA ROSTECHECH, ČÁSTEČNĚ V KABELOVÉM ŽLABU NEBO V TRUBKÁCH.

HODNOTA OSVĚTLENÍ

SOUSTAVA : 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN-C

: 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-C-S

OCHRANA PŘED GRAZEM EL. PROUDEM: ST. NORMÁLNÍ-AUT. ODPOVĚNÍ OD ZDROJE

ST. DOPUNĚNÁ-PROUDOVÝMI CHRÁŇACÍ A DOPL. POS

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Koordinace	
ING. JAN ZÁREČSKÝ	ING. JAN ZÁREČSKÝ	ING. PAVEL MORÁVEK	
Místo : Brno, Tovární 877/1c	Kraj : JIHOVÝCHOVSKÝ	Číslo	1594
Investor : NEU property, a.s.		Stupeň PD	DSP
Alce : 1CSC A.S. – ROZVOJ A REVITALIZACE VÝROBNÍHO AREÁLU TOVÁRNÍ 1, 643 00 BRNO-CHRLICE		Wřítko	1 : 200
		Archiv. číslo	
Část, profese : OSVĚTLENÍ		Příloha číslo	D.1.4.5.12
Obsah : SO 01 půdorys haly – návrh			