



Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti <i>A</i> [m²]	Vypočtová teplota interiéru <i>θ_{int,i}</i> [°C]	Tepelná ztráta větráním <i>Φ_{V,i}</i> [W]	Tepelná ztráta prostupem <i>Φ_{T,i}</i> [W]	Tepelná ztráta prostupem <i>Φ_{HL,i}</i> [W]
[-]	[-]					
2.03.01	kuchyň	8.8	20	0	131	131
2.03.02	koupelna + WC	5.7	20	0	137	137
2.03.03	pokoj	11.9	20	34	200	234
2.03.04	pokoj	21.0	20	54	356	410
2.03.05	pokoj	13.3	20	34	291	325
Σ BYT 2.03		60.7		121	1115	1236
2.04.01	chodba	8.5	20	0	36	36
2.04.02	komora	1.7	20	0	6	6
2.04.03	WC	1.4	20	0	8	8
2.04.04	koupelna	4.0	20	0	18	18
2.04.05	kuchyň	10.6	20	0	309	309
2.04.06	pokoj	20.6	20	74	405	479
2.04.07	pokoj	12.3	20	47	266	313
Σ BYT 2.04		59.1		121	1048	1169
2.05.01	kuchyň	8.1	20	0	94	94
2.05.02	koupelna + WC	5.7	20	0	184	184
2.05.03	pokoj	10.4	20	34	195	229
2.05.04	pokoj	20.5	20	54	359	413
2.05.05	pokoj	13.6	20	34	225	259
Σ BYT 2.04		58		121	1057	1178

LEGENDA:

PŘÍVOD (45 °C)

ZPÁTEČKA (30°C)

BYT SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM VYTÁPĚNÍ



NÁZEV STAVBY:	SÍDLIŠTĚ MILÍN - ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239			
INVESTOR:	OBEC MILÍN		PROJEKCE • REALIZACE • SERVIS	
	UL.11.KVĚTNA Č.P. 27,262 31 MILÍN			
MÍSTO STAVBY:	ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239;262 31 MILÍN		ZAKÁZKA Č.	16139
PROFUSE / ÚČEL:	VYTÁPĚNÍ	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	DATUM:	02/2017
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ ŠÍMA	200P. PROJEKTANT: ING. JIŘÍ ŠÍMA (ČKAIT - 0301410)	FORMÁT:	ISO A2 (4xA4)
OBSAH:	ŠKOLNÍ 238 - 2NP			MĚŘÍTKO: 1:50
				VÝKRES Č. UT-08