



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

k zakázce na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce interiérů administrativní budovy B - Technologie“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 77867/17/61100, platnost od 7. 12. 2017, účinnost od 15. 1. 2018 v rámci projektu s názvem „Energetické úspory komplexu budov AGRIE Office s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií – Výzva I, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002189.

Zadavatel

Obchodní firma: **AGRIE Office s.r.o.**
Sídlo: náměstí Svornosti 2573/6, 616 00 Brno - Žabovřesky
Zastoupen: David Täuber, jednatel

IČ: 04294416
DIČ: CZ04294416

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89222.

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100

Kontaktní osoba: Ing. Roman Bielak
Telefon: + 420 731 193 745, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: bielak@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají p.č. 2.

Dne **28. 5. 2018** byla zadavateli k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o **Vysvětlení následujícího znění**:

Dotaz č. 2:

Je dodávka a montáž kabelů od okenních kontaktů včetně připojení do VRV systému opravdu součástí dodávky profese VZT a nikoli součástí profese MaR?

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Ano, je součástí profese VZT.

Dotaz č. 3:

Je dodávka a montáž elektroměrů mimo MaR tj. je součástí dodávky SEL?

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Jestli chápeme správně zkratku SEL jako silnoprůdová instalace, pak ano, je součástí SEL, vybavení rozvaděčů.

Dotaz č. 4:

Který dokument je zavazující v případě nesouladu PBŘ, Technické zprávy a Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr? Pro příklad v PBŘ jsou svídky NO uváděna jako autonomní, TS a VV definuje NO s CBS.

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Závazná je technická zpráva a výkaz výměr. Systém NO je s CBS.

Dotaz č. 5:

Projekt neřeší hromosvod, slaboproudé rozvody (EPS, ERO apod.)?

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Ano, projektová dokumentace hromosvod a slaboproudé rozvody neřeší. Zmíněné práce nejsou součástí tohoto výběrového řízení.

V Brně dne 29. 5. 2018

Za zadavatele – AGRIE Office s.r.o.

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Roman Bielak

Vedoucí odboru výběrových řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci