



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k zakázce na dodávky s názvem:

„Racionalizace spotřeby energie – TRUMF International s.r.o. – II.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100, s platností od 7. 12. 2017 a účinností od 15. 1. 2018 v rámci projektu s názvem „Racionalizace spotřeby energie“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, prioritní osa 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, Výzva II, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011861.

Zadavatel:

Obchodní firma: **TRUMF International s.r.o.**
Sídlo: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupen: MVDr. Pavlem Váhalou, jednatelem
MVDr. Radkem Staňkem, jednatelem
IČ: 25353284
DIČ: CZ25353284

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100304

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: Ing. Radek Hlaváček
Telefon: + 420 731 131 684, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: hlavacek@grantika.cz

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 1 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 25. 6. 2018 byla zadavateli v souladu s čl. XII. odst. 1 písm. a) zadávací dokumentace doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Umístění venkovní jednotky souhlasí s výkresovou dokumentací?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ano, byla na to dělána i hluková studie (součást přílohy č. 7 zadávací dokumentace) a řešila se pozice vzhledem ke stávajícím technologiím a majetkoprávním vztahům sousedních pozemků.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ve výkrese jsou uváděny dimenze propojení TČ a akumulární nádoby DN 65, ve výkazu výměr je pak pouze potrubí DN 32 v délce 80-ti metrů, které informace se mám držet při vypracovávání cenové nabídky?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Každé TČ má výstupy o dimenzi DN32. Většinou tato dimenze stačí, když se nejedná o velké vzdálenosti. Ke každému z čerpadel jdou dvě potrubí. Tedy jednoduchá vzdálenost 20m, celkem 80m.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Je možné propojovací potrubí zaměnit za potrubí z uhlíkové oceli pro topenářské účely spojované pomocí lisování? Kvalitativně se jedná o totožný materiál. Odpadají pouze svářečské práce.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ano, tato technologie nemá negativní vliv na hydraulické poměry, zároveň však musí být zachována světlost DN 32 v celém systému. Je důležité zachovat dimenzi dle projektu a vyvarovat se kolenům a upřednostnit oblouky. Zadavatel dále doporučuje úpravu topné vody například změkčením, aby se prodloužila životnost potrubí z oceli.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Prosím o zjištění parametrů oběhového čerpadla OČ1 a OČ 2 u projektanta VTP. U těchto oběhových čerpadel jsem parametry v zadávací dokumentaci ani ve výkresech nenašel.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Může být jakékoliv, musí být však dosaženo na úseku akumulace TČ v daném hydraulickém zapojení průtoku 5000 l/h.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Přívod elektrické energie bude z rozvaděče umístěného v místnosti s akumulační nádobou? Místnost č. 1.10.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Ano, případně z technické místnosti, musí se zajistit zvlášť:

- a) Napájení kompresorů (2 xTČ)
- b) Zvlášť napájení dotopů (2x 9 kW)
- c) Zvlášť napájení regulace.

Je uvedeno v projektové dokumentaci.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Předpokládám, že celý nově nainstalovaný systém bude řízený a regulovaný pomocí TČ, že?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Ano.

II.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. X. odst. 2 a čl. XIV odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazuje zněním:

X. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

- 1) Nabídka bude doručena na adresu sídla osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, nejpozději 23. 7. 2018 do 10:00 hod.** Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

XIV. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

- 1) Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **neveřejném** zasedání konaném v sídle osoby zastupující zadavatele **dne 23. 7. 2018 v 10:00 hodin.**

V Brně, dne 27. 6. 2018

Za zadavatele – TRUMF International s.r.o.:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

.....

Ing. Radek Hlaváček

Erste Grantika Advisory, a.s.

Poradce pro výběrová řízení

v zastoupení zadavatele