



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 53 a 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Základní škola Milín – stavební úpravy“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (vydání 1.11), platnými od 15. 5. 2018, v rámci **projektu s názvem Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v ZŠ Milín, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu**, 47. výzva IROP – Infrastruktura základních škol, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_0003629

Zadavatel:

Název: **Obec Milín**
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl
IČ: 00242730
DIČ: CZ00242730
Právní forma: 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy

(dále jen „zadavatel“).

Osoba zastupující zadavatele:

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní osoba: Ing. Roman Bielak
Telefon: + 420 731 193 745, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: bielak@grantika.cz

(dále jen „osoba zastupující zadavatele“).

V souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 1 zadávací dokumentace a s §§ 53 odst. 3 a 98 ZZVZ tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 25. 6. 2018 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dle našeho názoru chybí v rozpočtech učeben i skleníku položka – Vyčištění budov před předáním do užívání.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Doplněno dodatkem Soupisu prací, dodávek a služeb s VV, který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 2:

Dle našeho názoru chybí v rozpočtu dodávka a montáž zavěšených akusticky pohltivých těles ECOPHON.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Je uvedeno v odd. 713, položka 67.

Dotaz č. 3:

Dle našeho názoru v rozpočtu učebny a hvězdárna, v pol. 13 dělicí stěny WC, není započtena dělicí stěna v místnosti 4.10

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

V místnosti 4.10 chybí $1,66 \times 2,4 = 3,98 \text{ m}^2$. Doplněno dodatkem Soupisu prací, dodávek a služeb s VV, který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 4:

Dělicí stěny WC nemají dostatečnou technickou specifikaci. Prosíme o doplnění tabulky prvků.

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Stěny budou z oboustranného lamina, jsou součástí Soupisu prací, dodávek a služeb s VV.

Dotaz č. 5:

Dle našeho názoru v rozpočtu chybí skladba podlahy hvězdárny.

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Skladba E – obsahují položky 82 a 84 Soupisu prací, dodávek a služeb s VV, oddíl 762 = $12,31 \text{ m}^2$ a oddíl 776, pol. 119 = $12,31 \text{ m}^2$.

Dotaz č. 6:

Interiérová protipožární okna ve 4.NP –rozpor dokumentace a rozpočtu. V dokumentaci jsou okna vysoká 1000 mm, v rozpočtu 1500.

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Platí údaj uvedený v projektové dokumentaci, tzn. výška okna 1000 mm.

Dotaz č. 7:

Je součástí cenové nabídky otočný mechanismus a technické řešení hvězdárny? V rozpočtu chybí. Případně žádáme o upřesnění této technologie.

K dotazu č. 7 zadavatel uvádí následující:

Není součástí nabídky.

Dotaz č. 8:

Je součástí cenové nabídky vybavení objektu hasicími přístroji? V rozpočtu chybí.

K dotazu č. 8 zadavatel uvádí následující:

Obsaženo v oddíle 95, položka 39 a 40, ve skleníku položka 49 a 50.

Dotaz č. 9:

Je součástí cenové nabídky kuchyňská linka ve skleníku dle TZ? V rozpočtu chybí.

K dotazu č. 9 zadavatel uvádí následující:

Kuchyňská linka není součástí nabídky, pouze dřez v ZTI.

Dotaz č. 10:

Vstupní protipožární dveře do skleníku – rozpor dokumentace a rozpočtu. V dokumentaci uvedena požární odolnost EW 30 DP1 C, v rozpočtu EW 30 DP3.

K dotazu č. 10 zadavatel uvádí následující:

Platí údaj uvedený v projektové dokumentaci.

Dotaz č. 11:

Prosíme o doplnění výkresu hromosvodu.

K dotazu č. 11 zadavatel uvádí následující:

Hromosvod hlavního objektu je stávající, v soupisu prací, dodávek a služeb s VV je pouze položka pro revizi. Bylo doplněno přizemnění ocelové otoče hvězdárny. Doplněno dodatkem Soupisu prací, dodávek a služeb s VV, který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 12:

Prosíme o doplnění specifikace výplní otvorů skleníku.

K dotazu č. 12 zadavatel uvádí následující:

Specifikace výplní otvorů jsou uvedeny v Technické zprávě na str. 4 a ve výkresech Pohledy P1, P2 a Pohledy P3, P4, rozměry jsou uvedeny ve VV.

II.

V souvislosti s vydání dodatku Soupisu prací, dodávek a služeb s VV, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zadavatel upozorňuje účastníky, že jako součást přílohy č. 1 smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky musí v nabídce předložit i oceněnou přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 a 5 ZZVZ rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. XIV odst. 6 a čl. XIX odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

XIV. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

- 6) Nabídka bude doručena na adresu sídla zastupující osoby, tj. na adresu **Erste Grantika Advisory, a.s.**, Jánská 448/10, 602 00 Brno nejpozději do 12. 7. 2018 do 10:30 hodin. Osobní doručení je možné v pracovní dny od 8:00 do 15:00, v poslední den lhůty pro podání nabídek pak do 10:30 hodin.

XIX. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

- 1) Zadavatel otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu dle ustanovení § 110 odst. 2 ZZVZ dne 12. 7. 2018 od 10:30 v zasedací místnosti v sídle zastupující osoby, tj. na adrese **Erste Grantika Advisory, a.s.**, Jánská 448/10, 602 00 Brno.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – Soupis prací, dodávek a služeb s VV - dodatek

V Brně dne 28. 6. 2018

Za zadavatele – Obec Milín:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Roman Bielak

Vedoucí odboru výběrových řízení
Erste Grantika Advisory, a.s.