



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

k zakázce na dodávky s názvem:

„Racionalizace spotřeby energie – TRUMF International s.r.o. – II.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100, s platností od 7. 12. 2017 a účinností od 15. 1. 2018 v rámci projektu s názvem „Racionalizace spotřeby energie“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, prioritní osa 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, Výzva II, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011861.

Zadavatel:

Obchodní firma: **TRUMF International s.r.o.**
Sídlo: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupen: MVDr. Pavlem Váhalou, jednatelem
MVDr. Radkem Staňkem, jednatelem
IČ: 25353284
DIČ: CZ25353284

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100304

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: Ing. Radek Hlaváček
Telefon: + 420 731 131 684, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: hlavacek@grantika.cz

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 1 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 9. 7. 2018 byla zadavateli v souladu s čl. XII. odst. 1 písm. a) zadávací dokumentace doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Pokud jsou přívodní potrubí ke každému z tepelných čerpadel DN 32, proč jsou pak ve výkazu výměr obsaženy armatury dimenze DN 50 i DN65? Počty armatur pak odpovídají schématu zapojení, v kterém je uváděny dimenze potrubí DN50, DN65.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel v odpovědi na tento dotaz odkazuje na soubor „TRUMF_TT_4_schéma zdroje_160302.pdf“, který je součástí přílohy č. 4b zadávací dokumentace – technická zpráva s výkresy.

Z tohoto schématu je patrné, že se jedná skutečně o přívodní potrubí do tepelných čerpadel DN32, ovšem v objektu dochází k rozšíření na DN50, napojení na akumulární nádobu 750l, což je pozice 2, kde jsou armatury DN 65, a stejné armatury DN 65 následně napojeny na sběrač/rozdělovač, stávající 4 elektrokotle.

Ze schématu je toto patrné – z toho důvodu jsou armatury DN 50/65 uvedeny i ve výkazu výměr.

V Brně, dne 11. 7. 2018

Za zadavatele – TRUMF International s.r.o.:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

.....

Ing. Radek Hlaváček

Erste Grantika Advisory, a.s.

Poradce pro výběrová řízení

v zastoupení zadavatele