



POZNÁMKA:

- řešený objekt bude napojen na stávající kabelové přívody od stávající trafostanice na parcele parc. č. st. 1111
- rozdělení soustav TN-C na TN-C-S bude provedeno na přívodu hlavního rozváděče v řešeném objektu
- jelikož krom nouzového osvětlení nejsou v objektu osazena žádná PBZ, je řešeno pouze vypínání TOTAL STOP
- nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva, arch. č. 18083.1

investor	Sans Souci s.r.o. Reznická 656/14, 110 01 Praha 1	kreslil / přeložil	Ing. Jan Hlavatý +420 724 324 041, info@eeprojekt.cz
stavba	Sans Souci Cvikov rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj	dílčí část	D.1.4.F SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
název výkresu	Přehledové schéma napájení	stupeň	DVZ
		datum	21.7.2018
		číslo výkresu	18083.4