



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 53 a 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce azylového domu v Ml. Boleslavi“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (vydání 1.11), platnými od 15. 5. 2018, v rámci projektu s názvem „Koupě a rekonstrukce azylového domu v Ml. Boleslavi“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1, průběžná výzva č. 61, 6. výzva k předkládání projektových záměrů IPRÚ Mladá Boleslav, reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0006840

Zadavatel:

Název/Obchodní firma: **R – Mosty, z. s.**
Sídlo: Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3, Žižkov
Zastoupen: Mgr. Jakubem Čihákem, ředitelem
IČ: 67776779
Zapsaná v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 7624.

(dále jen „zadavatel“).

Osoba zastupující zadavatele:

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní osoba: Ing. Roman Bielač
Telefon: + 420 731 193 745, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: bielak@grantika.cz

(dále jen „osoba zastupující zadavatele“).

V souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 1 zadávací dokumentace a s §§ 53 odst. 3 a 98 ZZVZ tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají p. č. 3.

Dne 14. 1. 2019 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 3:

Zpracovávám cenovou nabídku na azylový dům v Mladé Boleslavi, Nádražní ulice č.p.43. Abych mohl ocenit svítidla, potřeboval bych jejich typy, popř. výrobce (v technické zprávě se však uvádí, že u osvětlení budou pouze vývody).

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Světla jsou součástí předmětu zakázky dle výkresové dokumentace a výkazu výměr (původní rozsah bez dodávky světel byl v průběhu zpracování PD upraven a věta nebyla z textové části odstraněna). Dokumentace obsahuje specifikace světel v knize prvků.

Dotaz č. 4:

Prosím o upřesnění zasklení výplní. V tabulce oken je požadováno trojsklo, ale v PD i TZ je navrhováno zasklení dvojsklem.

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

V tabulce oken se jedná o překlep. Zadavatel požaduje zasklení dvojsklem tak, jak je uvedeno v PD i TZ.

V Brně, dne 16. 1. 2019

Za zadavatele – R – Mosty, z. s.:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Roman Bielak
Vedoucí odboru veřejných zakázek
Erste Grantika Advisory, a.s.