

Vážení,

v rámci výběrového řízení na zadání zakázky na stavební práce s názvem „San Souci - CVIKOV, rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj“, kterou zahájil zadavatel SANS SOUCI, s.r.o., IČO: 272 78 727, se sídlem Praha 1, Řeznická 656/14, Nové Město, PSČ 110 00 (dále jen „**zadavatel**“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě dotazu účastníka doručeného zadavateli dne 29. 01. 2019.

Výběrové řízení na zakázku na stavební práce zahájil zadavatel dne 10. 01. 2019 formou zveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele na adrese: https://ezakazky.grantikaacs.cz/profile_display_632.html dne 10. ledna 2019.

Dotaz č. 1:


„Kde budou chráněné únikové východy, nebo cesty a zda okolní prostory ovlivní okenní a dveřní výplně?“

Mohu Vás tedy požádat jako zadavatele o zajištění doplnění zákresů CHÚC do půdorysů?

Odpověď zadavatele:

Celý prostor, užívaný zadavatelem v areálu zadavatele ve Cvikově, je považován za jeden požární úsek. Nedochozí ke změně původního stavu v lokalitě z hlediska protipožárních opatření. Jde o změnu stavby skupiny I (všechny prostory byly/jsou propojeny různými otvory, dveřmi, trubními vedeními atd.) ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Toto řešení bylo koncipováno zadavatelem na základě zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby, jak uvádí dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby, která je nedílnou součástí projektové dokumentace (viz kapitola 3. - str. 4 nahoře a dále totéž uvedeno v kapitole 5. - str. 5).

V Praze dne 30. ledna 2019



SANS SOUCI, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rydvan, advokát, na základě plné moci