



Podle PZP	Podle 1 (z)	Podle 2 (do)	Popis	Typ kabeláže	Dimenze kabeláže
101	HLAVNÍ ROZVADĚČ	Venkovní jednotka TČ	Hlavní elektrický přívod TČ - C20/3 A	CYKY	projekt elektro
102	HLAVNÍ ROZVADĚČ	ROZVADĚČ TČ	Hlavní elektrický přívod EK - jištěný - C20/3 A	CYKY	projekt elektro
104	HLAVNÍ ROZVADĚČ	ROZVADĚČ TČ	Elektrický přívod regulace - B10 A	CYKY	3G x 1,5 mm²
202	EL. TOPNÉ TĚLESO	ROZVADĚČ TČ	Výstup tělesa elektrokolle 1 - silový	CYKY	4G x 2,5 mm²
203	EL. TOPNÉ TĚLESO	ROZVADĚČ TČ	Výstup tělesa elektrokolle 2 - silový	CYKY	4G x 2,5 mm²
303	HLAVNÍ ROZVADĚČ	ROZVADĚČ TČ	Vstup signálu HDO - tepelné čerpadlo	CYKY	2X x 1,5 mm²
307	Prostorový termostat 1	ROZVADĚČ TČ	Externí ovládací signál - 1	CYSY	2X x 0,5 mm²
401	OČ - TČ	ROZVADĚČ TČ	Výstup pro OČ okruhu TČ (max. 2 A, 230 V, 50 Hz)	CYSY	3G x 0,75 mm²
402	OČ - okruh 1	ROZVADĚČ TČ	Výstup pro OČ okruhu 1 (max. 2 A, 230 V, 50 Hz)	CYSY	3G x 0,75 mm²
415	OČ - TČ	ROZVADĚČ TČ	PWM výstup řízení oběhového čerpadla okruhu TČ	LYY-CY	2 x 1,0 mm²
		ROZVADĚČ TČ	Ethernet pro připojení webserveru	SXKL-5E-FTP-PVC-GY	
604	Teplotní sonda AN	ROZVADĚČ TČ	Teplotní sonda ve spodní části AN (B11)	CYSY	2X x 0,75 mm²
609	Teplotní sonda venkovní teploty	ROZVADĚČ TČ	Teplotní sonda venk. teploty pro ekvít. regulaci (B17)	CYSY	2X x 0,75 mm²
870	Venkovní jednotka TČ	ROZVADĚČ TČ	Komunikační linka - CPU TČ / CPU x-40, pLAN	DRAKA - UC900 SS23	
871	Venkovní jednotka TČ	ROZVADĚČ TČ	Komunikační linka - CPU TČ / Touchdisplay	C7 S_FTP 4P PE	
872	Venkovní jednotka TČ	ROZVADĚČ TČ	1-fázový přívod do TČ	CYKY	3G x 1,5 mm²

LEGENDA ZARÍZENÍ:

- 1
- TEPELNÉ ČERPADLO TF 5,05 (A7/W35)
- 2
- výkon 12,8kW (A-7/W55)
- TEPELNÉ ČERPADLO TF 5,05 (A7/W35)
- 3
- výkon 12,8kW (A-7/W55)
- ŘÍDÍČÍ ROZVADĚČ TČ1
- 4
- ŘÍDÍČÍ ROZVADĚČ TČ2
- 5
- AKUMULAČNÍ NÁDOBA 300l S EK
- 6
- TLAKOVÁ EXPAZNZÍ NÁDOBA 80l
- 7
- AUTOMAT. KOTEL NA DŘEVĚNÉ PELETTY 14,6 - 49 kW
- 8
- účinnost větší 90%
- OTOPNÁ SOUSTAVA
- 9
- EL. TOPNÉ TĚLESO - 6,0 kW

LEGENDA POUŽITÝCH KOMPONENT :

- Č1
- OBĚHOVÉ ČERPADLO TČ
- Č2
- OBĚHOVÉ ČERPADLO TČ PWM VÝSTUP (2,8 m3/hod)/ 45kPa)
- ČK
- OBĚHOVÉ ČERPADLO OS - (3,2 m3/hod)/ 50kPa)
- FH
- OBĚHOVÉ ČERPADLO KTP - (4,2 m3/hod)/ 22kPa)
- KKF
- FLEXIHADICE
- KP
- KOHOUT PŘÍMÝ
- ON
- KOHOUT PŘÍMÝ
- OV
- ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBA
- PJV
- ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- T/M
- POJISTNÝ VENTIL
- V
- TERMOMANOMETR
- ZKL
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- TRV
- ZPĚTNÁ KLAPKA
-
- TŘÍCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL + POHON

LEGENDA POTRUBÍ :

- OTOPNÁ VODA PŘÍVOD
- OTOPNÁ VODA VRATNÁ
- ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TČ 1
- ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TČ 2
- PŘIPOJENÍ ELEKTRO
- PŘIPOJENÍ VODA
- KANALIZACE

ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	HL. PROJ. STAVBY		
	HOFMAN				
KRAJ :	KRALOVÉHRADECKÝ	OBEC: NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ			
INVESTOR:	META Krčín a.s., Nahořanská 268, Krčín, 54901				
Revitalizace výrobního areálu bývalé cihelny v kat. úz. Krčín				FORMÁT	2 x A4
				DATUM	7/2018
				STUPEŇ	DPS
				OBJEKT	SO 01
				Č. ZAKÁZKY	Z023317
SCHÉMA ZAPOJENÍ				MĚŘITKO :	Č. VÝKRESU :
				1 : 50	F.1.4.UT.4