

Vyjádření k nutné úpravě krovu

název stavby : Revitalizace výrobního areálu bývalé cihelny v kat. úz. Krčín

místo stavby : poz. parc. č. st. 296/1 a 295 a poz. parc. č. 244/1, 244/2, 271/1, 271/11, 271/12, 271/14, 271/15, 271/17, 271/19, 277/1, 277/8, 277/10, 692/1, 765/1, 765/5 vše dle KN v kat. úz. Krčín

Stavebník : META Krčín a.s., Nahořanská 268, 549 01 Nové Město nad Metují

Úprava a oprava krovu v objektu na st. parc. č. st. 296/1 dle KN v katastrálním území Krčín je nezbytně nutná pro provedení zateplení střechy a instalaci FTV elektrárny na střechu objektu. Zhloví dřevěných trámů je uhnílé. V současné době je provedeno provizorní zajištění, které je nutno trvale opravit. Zateplením a provedením podhledu a instalací FVE elektrárny na střechu dojde k přetížení konstrukce krovu. Z toho důvodu je nutná úprava krovu.

Ing. Bohumil Rusek - konstrukční kancelář
Na Konečné 1016
Hradec Králové 9
500 09
Tel.: 602 188 890
e-mail: kkfusek@gybon.cz

