

Informace o zákazníkovi:

Zahrádka Petr

Říční 73

471 08 Jezvė

E-mail: petr.garden@tiscali.cz

Tel: +420 724 354 835

Akce: GRAFOSTROJ-Cvikov budova a hala staré továrny

Objednávka: poštou

Stanovení obsahu vlhkosti a vodorozpustných solí

Výsledky:

Vzorek	Vlhkost [%]	Cl ⁻ [%]	NO ₃ ⁻ [%]	SO ₄ ²⁻ [%]
1	3,3	0,11	0,14	0,45
2	8,9	0	0	0,01
3	5,3	0	0	0
4	9,9	0	0	0
5	11,9	0	0	0,03
6	15,1	0	0	0
7	7,7	0	0	0
8	4,5	0	0	0
9	10,8	0	0	0
10	10,1	0	0,06	0,19
11	10,9	0	0,05	0,17
12	15,3	0	0	0
13	4,9	0	0	0
14	9,4	0	0	0,02
15	19,9	0	0	0

Vlhkost je vztažena na sušinu. Výsledky jsou v hmotnostních procentech. Anionty solí byly stanoveny iontovou chromatografií ve vodném extraktu. Hodnoty uvedené v tabulce jako nulové odpovídají obsahu aniontu nižší než 0,005 %.

Praha, 29.6. 2017

Analýzy a vyhodnocení výsledků provedli:

Bc. Zuzana Pospíchalová

WATREX PRAHA, s.r.o.

Drnovská 1112/60

161 00 Praha 6 Ruzyně

IČ: 26142376

Podpis: Zuzana Pospíchalová