

Vážení,

v rámci výběrového řízení na zadání zakázky na stavební práce s názvem „Sans Souci - CVIKOV, rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj“, kterou zahájil zadavatel SANS SOUCI, s.r.o., IČO: 272 78 727, se sídlem Praha 1, Řeznická 656/14, Nové Město, PSČ 110 00 (dále jen „zadavatel“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě dotazu účastníka doručeného zadavateli dne 05. 02. 2019.

Výběrové řízení na zakázku na stavební práce zahájil zadavatel dne 10. 01. 2019 formou zveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele na adrese: https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_632.html.

I.

Dotaz č. 1:

„Dobrý den, potřeboval bych více informací o OK. V dokumentaci není zmínka o tom, zda je OK venku nebo uvnitř, v jaké výšce (lešení?), tloušťka nátěrového systému nebo korozní zatížení. Poprosil bych o doplnění informací v rámci nacenění položek otrýskání OK.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Stávající nosné sloupy - litinové, opatřené hlavicemi, patními objímkami a dalšími prvky - zůstanou zachovány, budou očištěny, bude obnovena jejich povrchová úprava a případná poškození budou posouzena statikem. Základní nosné prvky zastřešení objektu A - výrobní haly - zůstanou zachovány (příhradové shedové vazníky, ztužující prvky apod. - budou očištěny, v případě potřeby bude obnovena antikorozní ochrana a případná poškození budou posouzena statikem).

Sloupy jsou vysoké cca 3,87 m (po horní líc hlavic), příhradové nosníky jsou v úrovni od výšky 3,87 m (spodní pásnice) po cca 5,94 m (vrchol vazníku). Návrh lešení projektová dokumentace neupravuje, zhotovitel postupuje na základě své profesní zkušenosti.

Výkaz výměr uvažuje s otrýskáním ocelové konstrukce 2x sloup + hlava + příhrada v podélné ose (viz položka č. 289) a s povrchovou úpravou výše uvedených konstrukcí (viz položka č. 250). Druh nátěrových hmot projektová dokumentace neupravuje, zhotovitel postupuje na základě své profesní zkušenosti.

V Praze dne 07. 02 2019



ŘANDA HAVEL LEGAL
advokátní kancelář s.r.o. (3)
Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1
IČ: 27636836, DIČ: CZ27636836

SANS SOUCI, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rydvan, advokát, na základě plné moci

PhDr. Mgr. Martin Krahulík, v.z.