



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

k zakázce na dodávky s názvem:

„EUROICE – Technologie pro výrobu práškových a sorbetových směsí – část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 4) v rámci projektu s názvem „Výroba práškových a sorbetových směsí“ spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1, registrační číslo žádosti: *bude doplněno po přidělení.*

Zadavatel

Název/Obchodní firma: **EUROICE s.r.o.**
Sídlo: Presy 261, Chrudim II
Zastoupen: Jiří Jiruška - jednatel
IČO: 45539081
DIČ: CZ45539081

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1850

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100

Kontaktní osoba: Ing. Filip Fišer
Telefon: + 420 731 403 006, + 420 515 917 652
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: fiser@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají p. č. 2.

Dne **14. 2. 2019** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o **Vysvětlení následujícího znění**:

Dotaz č. 2:

na základě Vámi vypsaného výběrového řízení na akci " EUROICE – Technologie pro výrobu práškových a sorbetových směsí " Vás prosím o zodpovězení následujících technických dotazů pro upřesnění poptávaného kompresoru a příslušenství

Primární dotazy:

- 1) Je možné dílčí plnění pouze na kompresorové zařízení?

Dotazy ke kompresorové technologii:

- 1) Poptáváte šroubový kompresor olejový nebo šroubový kompresor bezolejový? Jestli požadujete kompresor olejový je možnost použít potravinářský olej, který je nezávadný se stykem s potravinou.
- 2) Při jakém tlaku požadujete výkonost 150-200 m3/hod?
- 3) Poptáváte sušičku vzduchu kondenzační +3°C nebo adsorpční -40°C? Jestli-že požadujete adsorpční sušení je na této sušičce ztráta vzduchu pro regeneraci. Požadujete výkon kompresoru před sušičkou nebo za ní?
- 4) Jakou kvalitu tlakového vzduchu (filtraci) požadujete dle normy ISO 8573-1?
- 5) V jakém rozsahu požadujete montáž kompresorovny a rozvodů tlakového vzduchu (materiál)?
- 6) Uvažovaná velikost vzdušníku max 300 L byla zvolená z jakého důvodu? Pro požadovaný výkon kompresoru se jedná o celkem malou kapacitu vzduchu.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Primární dotazy:

- 1) Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Dotazy ke kompresorové technologii:

- 1) Zadavatel požaduje šroubový kompresor olejový.
- 2) Při tlaku 8 bar.
- 3) Zadavatel požaduje adsorpční sušičku vzduchu. Požadovaný výkon za sušičkou.
- 4) Kvalitu tlakového vzduchu dle normy ISO 8573-1 zadavatel nebude specifikovat.
- 5) Napojení na stávající rozvody vzduchu.
- 6) Dle informací zadavatele je velikost vzdušníku 300 L standardní velikostí pro požadovaný výkon kompresoru, zadavatel tedy trvá na svém požadavku.

V Brně dne 18. 2. 2019

Za zadavatele – EUROICE s.r.o.

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Filip Fišer

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci