



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

k zakázce na dodávky s názvem:

„Automatizace nanotechnologického výrobního procesu a jeho infrastruktury“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, Výzva VII., registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014266

Zadavatel

Obchodní firma: **SANS SOUCI, s.r.o.**
Sídlo: Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupen: Martin Cháb, MBA, jednatel
IČO: 27278727
DIČ: CZ27278727
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118166.

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon: + 420 739 547 265, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: praskova@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají p. č. 9.

I.

Dne 25. 2. 2019 byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o Vysvětlení následujícího znění:

Dotaz č. 9:

ve veřejné zakázce 'Automatizace nanotechnologického výrobního procesu a jeho infrastruktury' v příloze č 4.3 část 6. Společné zadání – je uvedena specifikace 'Metalické kabely Cat 5e nebo Cat 6' . Prosím sdělte jaký z těchto dvou typů si zadavatel přeje dodat.

Cenový rozdíl v typu požadovaného kabelu u strukturované je velmi podstatný, a proto je třeba určit jaký typ kabelu zákazník požaduje. Děkuji

K dotazu č. 9 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že z dotazu plyne, že se jedná o část 3 zakázky. Zadavatel upřednostňuje dodání metalických kabelů Cat 6.

V Brně dne 27. 2. 2019

Za zadavatele – SANS SOUCI, s.r.o.

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Bc. Iveta Prášková
poradce pro výběrová řízení
Erste Grantika Advisory, a.s.
na základě plné moci