



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2 a 3 ZE DNE 21.3.2019

ZADAVATEL: Obec Lovčičky
Sídlem: Lovčičky 148, 68354 Otnice
Zastoupený: Mgr. Martinem Bartošem (starostou)
IČO: 00291994

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: **Přístavba požární zbrojnice**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„Dobrý den, můžu se zeptat kde najdu v dokumentaci půdorys střechy k zakázce: Přístavba požární zbrojnice Lovčičky? Děkuji za odpověď.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky, půdorys střechy neobsahuje a zadavatel takovým výkresem nedisponuje, tudíž jej nemůže uveřejnit ani dodatečně. Projektovaná střecha je zaatikovaná ze tří stran, s jednostranným konstantním spádem do žlabu. Potřebné informace ohledně technologické skladby střechy, jejího řešení i podoby lze získat ze zveřejněné projektové dokumentace jejíž součástí je i technická zpráva a dále z výkazu výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

„Dobrý den,
žádáme o doplnění PD na elektro - chybí zde výkres rozvaděče a svítidla nesedí s projektem. V příloze zasílám dokument kde je vypsáno co nesedí. Prosíme o opravu.
Předem děkuji za odpověď“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

K druhé části dotazu zadavatel konstatuje, že ve výkazu výměr jsou položky svítidel popsány chybně. Správné a zadavatelem požadované počty a typy svítidel jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Zadavatel v souladu s upozorněním uchazeče upravil přílohu č. 3 zadávací dokumentace – výkaz výměr takovým způsobem, aby byl s projektovou dokumentací v souladu. Zadavatel zveřejní opravený výkaz výměr na profilu zadavatele současně se zveřejněním vysvětlení zadávací dokumentace a žádá všechny potenciální uchazeče, aby pro zpracování nabídky použili nový opravený výkaz výměr.

K první části dotazu zadavatel sděluje, že projektová dokumentace neobsahuje výkres požadovaného rozvaděče a zadavatel takovým výkresem nedisponuje. Zadavatel žádá uchazeče, aby rozvaděč v nabídce nacenili tak, aby z výkonnostního a bezpečnostního hlediska odpovídal projektu elektroinstalace a požadavkům na spotřebiče, jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Zadavatel zároveň upozorňuje uchazeče na nutnost dodržení souvisejících technických a bezpečnostních norem.



„Přístavba požární zbrojnice“

Poučení:

Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy na profilu zadavatele. Vzhledem k tomu, že zadavatel vysvětlením zadávací dokumentace zadávací dokumentaci změnil, prodlouží v souladu s § 99 odst. 2 zákona přiměřeným způsobem lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 8.4.2019 v 10:00 hod.

V Lovčičkách dne 21.3.2019

Za zadavatele

Podepsáno elektronicky

Mgr. Martin Bartoš (starosta obce)

Přílohy: Příloha č. 3 Výkaz výměr (revize 21_03_2019)