


- POZNAMKY:
- 1) SVOJICĚ PŘEPĚTÍ TYPU T3 INSTALOVANÉ V ZÁSUVKÁCH NEJEN VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ZAKRESLENO, PŘIČEMŽ SE JEJICH UMÍSTĚNÍ VOLÍ PODLE ELEKTRICKÉ VZDALENOSTI A JE Tedy STEJNĚ JAKO TRASOVÁNÍ KABELŮ PONECHÁNO NA ROZHODNUTÍ ZHOTOVITELE. JE VŠAK NUTNÉ POSTUPOVAT PODLE TĚCHTO ZÁSAD:
 - SYSTÉMOVÝ T3 CHRÁNÍ ZÁSUVKY DO 5 M ELEKTRICKÉ VZDALENOSTI (PO KABELU) NA OBE STRANY
 - UMÍSTĚNÍ SE PŘIBLIŽNĚ NA KAŽDOU ČÍTVARTOU ZÁSUVKU VE SKUPINĚ NA KAŽDOU PRVNÍ A POSLEDNÍ ZÁSUVKU (POKUD JE POSLEDNÍ ZÁSUVKY VE SKUPINĚ KONCOVÁ CELÉHO OBVODU, TAK NA NI NI JIŽ NE)
 - 2) V KOUPELNĚCH A SPRCHOVÝCH PROJEKTECH OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ V SOULADU S ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
 - 3) DODÁVKA SILNOPROUDU A SLABOPROUDU BUDE KOORDINOVÁNA NA STAVEĚ, KONEČNOU POLOHU ZÁSUVEK URČÍ INVESTOR VE SPOLUPRÁCI S AUTORSKÝM DOZOREM
 - 4) TLAČÍTKA PRO OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORŮ ZAPOJIT PARALELNĚ
 - 5) KABELY CJKY-J 4x1,5 mm2 POUŽÍT NÁPŘÍPOJENÍ SVÍTEL S NOUZOVÝM MODULEM A OBVODŮ VENTILÁTORŮ

LEGENDA MÍSTNOSTI				
ČÍSLO MÍST.	ÚČEL	VÝŠKA PODLAHA m2	STĚNA	STROP
3.01	SCHODIŠTĚ	12,2	TERCO(RENOVACE)	SKL POHLED
3.02	SCHODY	7,1	TERCO(RENOVACE)	SKL POHLED
3.03	PŘEDSÍŇ	9,8	MARMOLEUM	SKL POHLED
3.04	WC KABINA	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKL POHLED
3.05	OBÝVACÍ POKOJ	1,6	MARMOLEUM	SKL POHLED
3.06	POKOJ 3	9,4	MARMOLEUM	SKL POHLED
3.07	KUCHYŇE	17,6	MARMOLEUM	SKL POHLED
3.08	CHODBA	5,0	MARMOLEUM	SKL POHLED
3.09	DENNÍ MÍSTNOST	2,7	MARMOLEUM	SKL POHLED
3.10	WC KABINA	1,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKL POHLED
3.11	KOUPEL	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKL POHLED
3.12	POKOJ 1	2,3	MARMOLEUM	SKL POHLED
3.13	POKOJ 2	42,1	MARMOLEUM	SKL POHLED
3.14	CHODBA	9,3	MARMOLEUM	SKL POHLED
3.15	TECH. MÍSTNOST + OKLID	9,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKL POHLED
3.16	POKOJ 4	7,4	MARMOLEUM	SKL POHLED
3.17	POKOJ 5	5,4	MARMOLEUM	SKL POHLED
3.18	BEZBARÉROVÁ KOUPEL	7,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKL POHLED
3.19	WC PERS.	15,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKL POHLED
3.20	SPRCHA	16,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKL POHLED
3.21	WC KABINA	2,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKL POHLED
3.22	VÝTAH	3,8	-	SKL POHLED
3.23	CHODBA	3,7	MARMOLEUM	SKL POHLED
3.24	POKOJ 6	3,0	MARMOLEUM	SKL POHLED

Ozn.	Typ	Název	Výrobce	Krytí	Zdroj	Počet
A	E-102KX86/482 T5c	SATURN 2, zářivkové, 1x40W d=9cm, sklo tříplex opalí mat	Osmont Jihlava	IP20	FC 40W/840 26x13 LUMILUX KRUHOVÁ ZÁŘIVKA 16 mm, 40W, 3200lm, 10000hod Ra 80	16
B	E-26K74026	EDNA 4, zářivkové, 2x26W d=42cm sklo tříplex opalí mat	Osmont Jihlava	IP41	MASTER PL-C/2P G24-3 26W/840, kompak. zářivka, patice 2pin, chladná bílá, 26W, 1800lm, 10000hod Ra 82	12
C	IN-16D52042	AURA 2, zářivkové, 26W, d=28cm, sklo opalí, m, polykarbonát	Osmont Jihlava	IP43	MASTER PL-C/2P G24-3 26W/840, kompak. zářivka, patice 2pin, chladná bílá, 26W, 1800lm, 10000hod Ra 82	10
D	NKE-13264	NELA 2, zářivkové, 13W d=35cm, sklo l.cornal, přisazené	Osmont Jihlava	IP43	MASTER PL-C/2P G24-1 13W/840, kompak. zářivka, patice 2pin, chladná bílá, 13W, 900lm, 10000hod Ra 82	5
E1	OFCE-PAR-FL-2x35W T5 EP	Interferové zář. svítidlo 2x35W, přisazené	Osmont Jihlava	IP20	OSRAM 35 W / 840	2
E2	OFCE-PAR-FL-1x35W T5 EP	Interferové zář. svítidlo 1x35W, přisazené	Osmont Jihlava	IP20	OSRAM 35 W / 840	0
F	MB 549E -V24	1x24W T5 EVG, nastěnné pod kuch. nízkou lištu	LUXART - Svítidla 3	IP20	FQ 24 W/840 G5 LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm, 24W, 1750lm, 24000hod Ra 80	2
G1	ATT S-PC-FL 2x35W T5 EVG	Pumpyskové stropní zář. svítidlo 2x35W	Osmont Jihlava	IP65	T5 FH035W	1
G2	ATT S-PC-FL 1x35W T5 EVG	Pumpyskové stropní zář. svítidlo 1x35W	Osmont Jihlava	IP65	T5 FH035W	0
N	MARS 308/1 ST	Nouzové svítidlo nastěnné - pikogram, 8W	LUXART - VENTURE, 2012	IP65	L 8 W/840 G13 LUMILUX T8 Cool White 26 mm, 8W, 450lm, 18000hod Ra 80	7

POZN. 4.



MÍSTO STAVBY: BOŽETĚCHOVA 15, BRNO – KRÁLOVO POLE				ZODP. PROJEKTANT	Ing. Vít Moščík
INVESTOR: RUKA PRO ŽIVOT O.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8				VYPRACOVAL	Ing. Petr Polášek
STAVBA: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DOSTAVA DENNÍHO STACIONÁŘE PRO SPOLEČNOST S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM – 2. ETAPA				FORMÁT	2 x A4
				DATUM	6/2016
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
ČÁST: STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE				MĚŘÍTKO	
OBSAH VÝKRESU:				Č. VÝKRESU	PARÉ
DISPOZICE ELEKTROINSTALACE 3.NP				A1/3	

MÍSTO STAVBY:	BOŽETĚCHOVA 15, BRNO – KRÁLŮVO PLE		
INVESTOR:	RUKA PRO ŽIVOT O.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8		
STAVBA:	DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DOSTABA DENNÍHO STACIONÁŘE PRO SPOULOBČANY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM – 2. ETAPA		
ČÁST:	STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		
OBSAH VÝKRESU:	Č. VÝKRESU	PARÉ	
DISPOZICE ELEKTROINSTALACE 4.NP	A1/4		