



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k zakázce na dodávky s názvem:

„Výměna stávajícího osvětlení a zdroje vytápění – UnionOcel, s.r.o. – část 1“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými od 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Energetické úspory ve společnosti Union Ocel, s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, prioritní osa PO-3, „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“, Výzva IV, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014677.

Zadavatel:

Obchodní firma: **UnionOcel, s.r.o.**
Sídlo: **Bavorská 2780/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5**
Zastoupen: **Jiří Pitrocha, jednatel**
IČO: **26487292**
DIČ: **CZ26487292**
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85344

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: **Jánská 448/10, 602 00 Brno**
IČO: **25597001**
DIČ: **CZ25597001**
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: **Ing. Filip Fišer**
Telefon: **+ 420 731 403 006, + 420 515 917 652**
E-mail: fiser@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

Dne **14. 5. 2019** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o **Vysvětlení následujícího znění:**

Dotaz č. 1:

chtěl bych se Vás dotázat na správnost údaje uvedeného ve výběrovém řízení Energetické úspory ve společnosti Union Ocel, s.r.o. Jedná se o údaj z přílohy VPN_Příloha4.1_Tech_spec-část1. Jedná se o řádek 29, kdy je požadována hodnota 500 000 hodin. Je tento údaj správný?

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

V příloze č. 4.1 zadávací dokumentace byl uveden chybný údaj, správně zní požadavek na střední dimenzovanou životnost L85 při 45°C (nutno doložit katalogovým listem): **min. 50 000 hod.**

V reakci na dotaz zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto Vysvětlení opravenou přílohu č. 4.1 zadávací dokumentace – technická specifikace předmětu zakázky – část 1 zakázky.

Každý účastník je povinen ve své nabídce použít aktualizovanou přílohu č. 4.1 zadávací dokumentace (příloha č. 1 Vysvětlení). Nepoužití aktualizované přílohy č. 4.1 zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

Přílohy:

- č. 1 – Technická specifikace předmětu zakázky – část 1 (verze 2)

V Brně dne 15. 5. 2019

Za zadavatele – UnionOcel, s.r.o.

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Filip Fišer

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci