



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 54 a 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
vydaná k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Zateplení bytových domů v obci Milín II. a III. etapa – stavební práce“

zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu (vydání 1.12), platnými od 6. 3. 2019, v rámci projektů s názvem

Zateplení bytových domů v obci Milín – II. etapa, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 37. Výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007372

a

Zateplení bytových domů v obci Milín – III. etapa, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 37. Výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007566.

Zadavatel:

Název:	Obec Milín
Sídlo:	11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen:	Ing. Pavel Nekl, starosta
IČ:	00242730
DIČ:	CZ00242730
Právní forma	801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy

(dále jen „zadavatel“).

Osoba zastupující zadavatele:

Obchodní firma:	Erste Grantika Advisory, a.s.
Sídlo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	25597001
DIČ:	CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní osoba:	Ing. Roman Bielak
Telefon:	+ 420 731 193 745, + 420 515 917 653
Fax:	+ 420 515 917 660
E-mail:	bielak@grantika.cz

(dále jen „osoba zastupující zadavatele“).

V souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 1 zadávací dokumentace a s §§ 54 odst. 5 a 98 ZZVZ / tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Zadavatel tímto doplňuje svoji odpověď na dotaz č. 21 zveřejněnou ve Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17. 5. 2019:

Specifikace položky na kus přemísťovaného satelitu:

- vysekání drážky v omítce vnější stěny 30 x 30 mm v délce 10 m,
- uložení plastového „husího“ krku do vysekané drážky průměru 16 mm v délce 20 m
- montáž anténního koaxiálního kabelu (vnější průměr 6,5 mm, impedance: 75 Ohm, vnitřní vodič materiál Cu, průměr: 1,0 mm) v délce 20 mm (volný konec kabelu bude smotán a ponechám na půdě)
- 1 x spojka koaxiálního kabelu
- zapravení drážky 30 x 30 mm hrubou vápenocementovou omítkou v délce 10 m

V Brně dne 20. 5. 2019

Za zadavatele – Obec Milín:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Roman Bielak

Vedoucí odboru výběrových řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci