



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

k zakázce na dodávky s názvem:

„Výměna stávajícího osvětlení a zdroje vytápění – UnionOcel, s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými od 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Energetické úspory ve společnosti Union Ocel, s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, prioritní osa PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“, Výzva IV, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014677.

Zadavatel:

Obchodní firma: **UnionOcel, s.r.o.**
Sídlo: Bavorská 2780/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Zastoupen: Jiří Pitrocha, jednatel
IČO: 26487292
DIČ: CZ26487292
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85344

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: Ing. Filip Fišer
Telefon: + 420 731 403 006, + 420 515 917 652
E-mail: fiser@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

Dne **14. 5. 2019** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o **Vysvětlení následujícího znění** (jedná se o dotaz k části 1 zakázky):

Dotaz č. 1:

žádáme Vás, jako osobu zastupující zadavatele zakázky s názvem „Výměna stávajícího osvětlení a zdroje vytápění – UnionOcel, s.r.o.“ o vysvětlení - upřesnění požadavků ze zadávací dokumentace.

-
- 1. Dle normy ČSN 12464-1 pro sklady 200lx je srovnávací rovina 0,85, ne 0 jak je uvedeno v STV ze zadávací dokumentace. Prosíme o opravu nebo vysvětlení, proč a z jakého důvodu je takto uvedeno v technické zprávě.
 - 2. Dle VPN_Přílohy4.1_techspec-část 1 je uveden požadovaný min. tok svítidla. Toto považujeme za velice neekonomické pro zákazníka, protože existuje možnost nasvítit požadovaný prostor se svítidly s nižším světelným tokem a příkonem při zachování parametru min. 140lm/W a stejného počtu svítidel, a tím pádem i možnost generovat investorovi větší úspory. Prosíme o vyjádření zda trváte na parametru min. toku svítidla, který ovšem zároveň zhoršuje návratnost celé investice?
 - 3. Dle VPN_Přílohy4.1_techspec-část 1 je uvedena provozní teplota svítidel do 60°C přestože technický list Vašeho referenčního svítidla toto nesplňuje. Prosíme o vysvětlení který údaj platí.
 - 4.. Z důvodu výše napsaných nejasností prosíme o prodloužení termínu podání nabídky do 31.5

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

- 1) V provozu je materiál skladován i v malých výškách a na podlaze, současně byly posuzovány chodníky a uličky mezi skladovaným materiálem, proto je srovnávací rovina 0.
- 2) Zadavatel trvá na tomto parametru.
- 3) Platí údaje v technickém listu, tedy 50 °C.
- 4) Viz níže

V reakci na dotaz zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto Vysvětlení opravenou přílohu č. 4.1 zadávací dokumentace – technická specifikace předmětu zakázky – část 1 zakázky.

Každý účastník je povinen ve své nabídce použít aktualizovanou přílohu č. 4.1 zadávací dokumentace (příloha č. 1 Vysvětlení). Nepoužití aktualizované přílohy č. 4.1 zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

II.

V souvislosti s vydáním tohoto Vysvětlení se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek** a čl. X, odst. 2 a čl. XIV, odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

X. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

- 2) Nabídka bude doručena na adresu sídla osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, nejpozději 30. 5. 2019 do 10:00 hod.** Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

XIV. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
--

- 1)** Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **neveřejném zasedání** konaném v sídle osoby zastupující zadavatele **dne 30. 5. 2019 v 10:00 hodin**.

Přílohy:

- č. 1 – Technická specifikace předmětu zakázky – část 1 (verze 3)

V Brně dne 23. 5. 2019

Za zadavatele – UnionOcel, s.r.o.

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Filip Fišer

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci