



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

k zakázce na dodávky s názvem:

„Úspory energie společnosti MARWEL s.r.o. - dodávky“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Úsporná opatření v areálu MARWEL, s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014494

Zadavatel

Obchodní firma: **MARWEL, s.r.o.**
Sídlo: č.p. 121, 768 11 Záříčí
Zastoupen: Robert Mahslon, jednatel
Ondřej Mahslon, jednatel
IČO: 26275503
DIČ: CZ26275503
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41396

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon: + 420 739 547 265, + 420 515 917 652
E-mail: praskova@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají **p.č. 5**.

Dne **22. 10. 2019** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o **Vysvětlení následujícího znění**:

Dotaz č. 5 (část 6 zakázky):

Dobrý den,

Děkuji za zveřejnění požadovaných rozměrů místností a výšky svítidel.

Z profesního hlediska vím, že se zadanými parametry svítidel a plánu rozmístění svítidel nelze dané prostory nasvítit na požadované hodnoty. Jestliže je pracovní plocha jakkoliv zmenšena oproti celkovým rozměrům místností, prosím o doplnění pracovních ploch. Také je v zadání uvedené, že zadavatel nepřipouští variantní řešení. Proto bych se rád zeptal zdali je možné nahradit lineární svítidla v kanceláři za LED panely se splněním požadavku na přisazené svítidlo a normu osvětlení prostor.

Předem děkuji za odpověď.

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Prostory jsou rozděleny na skladovací plochy, výrobní plochy, kanceláře. Na určitých částech pracovních ploch jsou svítidla posílena. V případě nejasností vycházejte zejména z výkazu výměr. Lepší parametry lze nabídnout, max. výkony svítidel však musí zůstat.

Lineární svítidla je možné nahradit v kanceláři LED panely (jiný tvar) se splněním technických požadavků. Svítidla mohou být jiného tvaru, avšak musí splnit technické požadavky zadavatele, tak jak již bylo obdobně odpovězeno ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (viz. dotaz č. 2).

V Brně dne 22. 10. 2019

Za zadavatele – MARWEL, s.r.o.

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Bc. Iveta Prášková

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci