

Požárně dělící konstrukce EI 304 DP1  
Požární uzávěry rozvaděče (dvířka) EI 154 DP1



- Napěťová soustava: 3x230/400V AC, TN-C-S,
- Instal. příkon: 35kW
- Max. soudobý příkon: 30kW
- Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41: automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním, doplňková ochrana: proudovými chrániči,
- Stavbu provádět dle projektu pro provedení stavby !!!

<b>ELFY ELEKTROFIRMA</b> Josef Šmejkal projekce: Jungmannova 209, 261 01 Příbram III tel.-fax: 318 627 335			Sadská 480 190 00 Praha <b>Investor:</b> Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín místo stavby: k.ú. Milín, parc.č. 235/1, 235/2, 235/4, 235/5		výkres č.:  5	č.paré:
projektant: J. Bonk		název zakázky:  ZÁKLADNÍ ŠKOLA MILÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY "Odborné učebny, bezbarierovost stavby " SO - 01 : ŠKOLA - elektročást			č.zakázky/evíd.č.: P-11/909	
ved. proj.:  Ing. Sladkovský					datum:  2016/11	
kontroloval: Ing. Sladkovský					formát:  1A4	
stupeň:  DVZ	změna: —	platnost výkresu od: 2016-11-25	název výkresu: Rozvaděč - R-4NP1		měřítko:  —	