


LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
1	NASTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL	46 kW
2	ČERPADLOVÁ A POJISTNÁ SKUPINA	2
3	TERMOHYDRAULICKÝ ROZDĚLOVÁČ THR DN 180 - STÁVAJÍCÍ	1
4	EXPANZNÍ NÁDRŽ EXPANZOMAT 80 L. - STÁVAJÍCÍ	1
5	SBERAČ ÚT, DN 70, DÉLKA 450 mm - STÁVAJÍCÍ	1
6	ROZDĚLOVÁČ ÚT, DN 70, DÉLKA 450 mm - STÁVAJÍCÍ	1
7	OBEHOVÉ ČERPADLO WILO YONOS MAXO 400,5-8 - STÁVAJÍCÍ	1


LEGENDA:

- PŘÍMOUJÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
 — VRÁTNE POTRUBÍ TOPNÉ VODY
 — EXPANZNÍ POTRUBÍ
 — POTRUBÍ STUDENÉ VODY
 — POTRUBÍ TEPLÉ VODY
 ○ TEPLOMĚR 0-120°C ⊗ MANOMETR 0-6bar



LEGENDA ZNAČENÍ:

- F25 FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC DN25
 KK25 KULOVÝ KOKHOUT ZÁTOVÝ DN25
 VK15 VYPUSŤEČ KULOVÝ KOKHOUT DN15
 ZK25 ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁTOVÁ DN25
 AO115 AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
 PV POJISTNÝ VENTIL
 Δ REDUKCE Z DN25 NA DN40
 + V010 VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ DN10

VYPRACOVAL: MIROSLAV COUFAL			MIROSLAV COUFAL - CMG	
ZODP. PROJEKTANT MIROSLAV COUFAL			DOBRÁ VODA č. 40	
INVESTOR: LISOVNA PLASTŮ spol. s r.o. V. MEZÍŘÍČI			IČO 410 01 320	
MÍSTO STAVBY: KARLOV 139, 594 01 VELKÉ MEZÍŘÍČI			TEL. +420 603 549 597	
AKCE			FORMÁT A4	
REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY OBJEKTU PARC.Č. 5196/4			DATUM 4/2017	
			STUPEŇ PPS	
			ČÍSLO ZAKÁZKY 3/2017	
OBSAH VÝKRESU:			MĚŘÍTKO XXX	ČÍSLO VÝKRESU 2
SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTELNY				

OBSAH VÝKRESU:

SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTELNY