

LEGENDA:

DEMONTÁŽE ROZVODŮ UT: Z TRUBEK OCELOVÝCH BEZEŠVÝCH ČERNÝCH

STÁVAJÍCÍ ROZVODY UT: Z TRUBEK OCELOVÝCH BEZEŠVÝCH ČERNÝCH

NOVÉ ROZVODY UT: DN 15 – 40 Z TRUBEK MĚDĚNÝCH
DN 50 A VÍCE – Z TRUBEK OCELOVÝCH BEZEŠVÝCH ČERNÝCH

ROZVODY UT
- opatřeny izol. návlekem dle vyhl. 193/2007
- rozvody budou kotveny tak, aby byla zaručena dilatace potrubí

ARMATURY:

2 x KU 50 STÁVAJÍCÍ ARMATURY – VYUŽITÉ

2 x KU 50 STÁVAJÍCÍ ARMATURY – DEMONTÁŽ

2 x KU 50 ARMATURY NOVÉ

POZN.: OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VZT SYSTÉMY NASTAVIT NA KONSTANTNÍ TLAK, OSTATNÍ NA PROPORCIONÁLNÍ TLAK UVEDENÝ NA VÝKRESE (N.TL.Č.)

(SERVOPOHONY – DODÁVKA MaR)

2–cestný regul. zdvihový ventil s ekviprocentní charakteristikou

3–cestný regul. zdvihový ventil

PROJEKTANT	Ing. Petr Chochola	IČO: 458 66 236	APLAN PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, FIBICHOVA 55, PŘÍBRAM II, 261 01, Tel., Fax : 318 620 111
GEN. PROJEKTANT	Ing. Petr Chochola		
INVESTOR	OBEC MILÍN, ul. 11. KVĚTNA č.p.27, 262 31		
OBECNÍ ÚŘAD MILÍN	KRAJ STŘEDOČESKÝ		
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ MILÍN - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY A ÚPRAVY ROZVODŮ TEPLA	DATUM	06/2018
		STUPEŇ	DPS – DVZ
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	41–2018
ČÁST	VYTÁPĚNÍ	FORMÁT	8 A4
	PŮDORYS 1.PP - ROZVODY TEPLA	MĚŘÍTKO	1:100
		ČÍSLO VÝKRESU	R.01