PŮDORYS 1.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	MÍSTNOST–ÚČEL	PLOCHA m²	ÚPRAVA POVRCHŮ		
			PODLAH	STĚN	PODHLEDŮ
101	PRODEJNA	105,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. KERAMICKÝ SOKL v.=0,1m	SDK KONSTRUKCE s.v.=3,0 m
102	ZÁDVEŘÍ	7,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. KERAMICKÝ SOKL v.=0,1m	SDK KONSTRUKCE s.v.=3,0 m
103	SKLAD PR. ZBOŽÍ	11,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. KERAMICKÝ SOKL v.=0,1m	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. s.v.=3,0 m
104	SKLAD POTRAVIN	12,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. KERAMICKÝ SOKL v.=0,1m	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. s.v.=3,0 m
105	ŠATNA	10,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. KERAMICKÝ SOKL v.=0,1m	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. s.v.=3,0 m
106	WC ŽENY	4,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. KERAMICKÝ OBKLAD v.=2,65	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. s.v.=3,0 m
107	WC + UMÝV. ZAMĚSTNANCI	6,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. KERAMICKÝ OBKLAD v.=3,05	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. s.v.=3,0 m
108	ÚKLID	5,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. KERAMICKÝ OBKLAD v.=2,05	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. s.v.=3,0 m
109	WC IMOBILNÍ	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. KERAMICKÝ OBKLAD v.=2,65	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. s.v.=3,0 m
110	WC MUŽI	5,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. KERAMICKÝ OBKLAD v.=3,05	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. s.v.=3,0 m
111	SKLAD LTO	5,30	TERACOVÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM.	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. s.v.=3,0 m (resp. 1,33 m)
112	SKLAD	5,40	TERACOVÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. SOKL v.=0,1m	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. s.v.=3,0 m
113	KOTELNA	5,20	TERACOVÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. SOKL v.=0,1m	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. s.v.=3,0 m
114	VSTUP	6,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. KERAMICKÝ SOKL v.=0,1m	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. s.v.=3,0 m
115	CHODBA	13,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. KERAMICKÝ SOKL v.=0,1m	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. s.v.=3,0 m
116	KANCELÁŘ	13,10	KRYTINA PVC	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. PVC SOKL	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. s.v.=3,0 m
117	ZÁDVEŘÍ	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. KERAMICKÝ SOKL v.=0,1m	STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OM. s.v.=3,0 m

DETAIL OKENNÍHO ZATEPLENÍ



ZATEPLENÍ OSTĚNÍ DESKY Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK EPS 70F, λD=0,040 W/mK tl. 40 mm

ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK EPS 70F, λD=0,040 W/mK tl. 80 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA–PASTOVITÁ PROBARVENÁ TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNO 1,5 mm, ODSTÍN V KOMBINACI NAPŘ. BÍLÁ A SV. ŠEDÁ

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, stř. 50Hz, 230/400V, TN - C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :
ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
- IZOLACÍ - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , příloha A, čl. A.1
- KRYTÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , příloha A, čl. A.2

DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (čl. 415.1)
PŘI PORUŠE (NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.2
OCHRANNÝM POSPOJENÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.1.2

STÁVAJÍCÍ ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA BUDOU DEMONTOVÁNA
NOVĚ OSAZENÁ SVÍTIDLA LED BUDOU NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ
SVĚTELNÉ ROZVODY, KTERÉ BUDOU PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY KABELY CYKY J ULOŽENÝMI V INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH
KABELOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 33 2000 - 5 - 52 ed.2, ČSN 33 2312 ed.2
SVÍTIDLA BUDOU OSAZENA NA STROPĚ, PŘÍP. NA STĚNĚ, V MÍSTNOSTECH č. 201 a 202 BUDOU SVÍTIDLA ZAVĚŠENA NA ŘETÍZKÁCH
OBSAHEM TÉTO DOKUMENTACE JE SILOVÉ NAPÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ VYTÁPĚNÍ
SCHEMA ZAPOJENÍ JE OBSAHEM ČÁSTI PD - ÚT

ČERPACÍ STANICE V DŘEVEŠI

E1	12 *	DUNKER65-LED-S5-8185-4K
E2-N	2 *	NOUZOVÉ SVÍTIDLO DIOS-1-C1-ST,1h
E3-N	11 *	NOUZOVÉ SVÍTIDLO DIOS-1-M2-ST,1h
E4	6 *	LED SVÍTIDLO GRIFON-LED-MP-5300-4K
E5	2 *	LED SVÍTIDLO GRIFON-LED-MP-7080-4K
E6	15 *	LED SVÍTIDLO . EUROPA-LED-5000-236-4K Industrial LED luminaire
E7	25 *	LED SVÍTIDLO FOX-LED-3500-4K Interior LED luminaire
E8	2 *	LED SVÍTIDLO FOX-LED-5300-4K Interior LED luminaire
E9	10 *	LED SVÍTIDLO MAWERICK-LED-4850-4K Interior LED luminaire reccessed
E10	3 *	LED SVÍTIDLO MAWERICK-LED-5450-4K Interior LED luminaire reccessed
E11	12 *	LED SVÍTIDLO MAWERICK-LED-6800-4K Interior LED luminaire reccessed

N1 ⊠ nouzové nástěnné svítidlo PALAS-LED-1-E1P-ST,1h+ piktogram
N2 ⊠ nouzové nástěnné svítidlo PALAS-LED-1-E1P-ST,1h+ podvěšený piktogram
N3 ⊠ nouzové nástěnné svítidlo PALAS-LED-1-E1P-ST,1h COLD+ piktogram

JE–LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

Kreslil:			OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 465 420 911 e–mail: INFO OPTIMA–VM.CZ
Zpracoval:	KUBÍČKOVÁ		
Zodp. projektant:	ING. Jan SHEJBAL		
Hlavní projektant:	ING. Jan SHEJBAL		
Technická kontrola:	ING. Jan SHEJBAL		
Region: PARDUBICKÝ	Pov.úřad: SKUTEČ	Obec: DŘEVEŠ	
Investor: VOTAVA CZ s.r.o., Lažany 38, 539 73 Skuteč			Stupeň : DSP+DPS
Akce: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ČERPACÍ STANICE V DŘEVEŠI			Datum: 08/2016
			Formát : 6xA4
			Zakázkové číslo : 4181–16–3
Objekt:			Archivní číslo : 3509
Obsah: SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY PŮDORYS 1.NP			Měřítko : 1:100 Kóty : Čís. příl. výkresu **D.1.4.1.3**