


POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, stř. 50Hz, 230/400V, TN - C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :  
ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ) :  
- IZOLACI - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , příloha A, čl. A.1  
- KRYTÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , příloha A, čl. A.2  
DOPLNĚKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM ( čl. 415.1 )  
PŘI PORUŠĚ ( NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ) :  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.2  
OCHRANNÝM POSPOJENÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.1.2  
KABELOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 33 2000 - 5 - 52 ed.2,  
ČSN 33 2312 ed.2

 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, 230 V / 16 A, IP 44

JE – LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

Kreslil:		<div><div>spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žitkova 738, 566 01 Vysoké Myto, tel.: 465 420 911 e-mail: INFO OPTIMA-VMLCZ@optima.cz</div></div>	
Zpracoval:	KUBÍČKOVÁ		
Zodp. projektant:	ING. Jan SHEJBAL		
Hlavní projektant:	ING. Jan SHEJBAL		
Technická kontrola:	ING. Jan SHEJBAL		
Region:	PARDUBICKÝ kraj, Pov. úřad: SKUTEČ	Obec:	DŘEVEŠ
Investor:	VOTAVA CZ s.r.o., Ložany 38, 539 73 Skuteč	Stupeň :	DSP+DPS
Akce:		Datum:	08/2016
		Formát :	6xA4
		Zakázkové číslo :	4181–16–3
		Archivní číslo :	3509
		Měřítko : 1:50	Čís. příl. výkresu
Objekt:	D.1.4.1.7		
Obsah:	SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY		
KABELOVÉ ROZVODY V KOTELNĚ 113		Kóty :	mm,m