

# DOPLNĚNÍ POLE ROZVADĚČE HC+RR1.6

Provozní soustava: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: ST. NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ST. DOPLNĚNA-PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPL. POSPOJ.  
Typ: stávající  
Rozměry: skříňový

Přívod: spodem  
Vývod: spodem

STÁVAJÍCÍ NEVYUŽITÝ JISTIČ J2UX 400A BUDE DEMONTOVÁN A NA JEHO MÍSTO BUDE INSTALOVÁN JISTIČ PRO NOVOU TECHNOLOGII.  
**DOPLNĚNA INSTALACE TUČNĚ ZVÝRAZNĚNA.**

Akce	Investor	Stupeň	Zak.č.	Výkres č.
1CSC a.s. Rozvoj a revitalizace výrobního areálu	NELI property, a.s., Vyškov	DPS	18-27	102
Část	Projektant	Kreslí	Datum	List/Listů
D.1.4e Silnoproud SCHEMA ROZVADĚČE	ING. LUBOŠ NOVÁK	ING. LUBOŠ NOVÁK	04/2019	1/2
HC+RR1.6				