


ODPOVĚDI NA DOTAZY – VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



(všem dosud známým a dalším potenciálním účastníkům zadávacího řízení)

k zakázce

VÝSTAVBA FVE BŘEZHRAD – 996,8 KWP

V systému MS2014+ projekt vložen pod názvem „EUROICE s.r.o. - fotovoltaická elektrárna 996,8 kWp“ s registračním číslem projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013908.

a

k zakázce

VÝSTAVBA FVE BŘEZHRAD – 499,52 KWP

V systému MS2014+ projekt vložen pod názvem „EUROICE s.r.o. - fotovoltaická elektrárna 499,52 kWp“ s registračním číslem projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013956.

Dotaz č. 1: dotaz zaslaný Zadavateli e-mailem dne 26. 10. 2019:

Chtěl bych se Vás zeptat na doplňující informaci k zadávací dokumentaci na obě VZ:

- V příloze č.6 - Technické zadání FVE je uvedeno, že požadujete garantovaný zůstatkový výkon panelů na konci záruční doby min 90%.

Tímto myslíte, že při minimální záruce na panel dle ZD (tj. 15 let) bude mít FV panel min 90% výkonu, nebo se jedná o požadavek na výkonovou záruku od výrobce panelů, aby např po 25 letech byl deklarovaný výkon FV panelu min. 90%?

Druhá varianta výrazně limituje vhodné FV panely ještě vzhledem k dalším požadavkům (half-cut, atd).

Odpověď na dotaz č. 1:

Požadujeme garantovaný zůstatkový výkon panelů na konci produktové záruční doby min. 90%, to znamená, že pokud by produktová záruční doba panelu měla být 15 let, měl by být deklarovaný výkon FV panelu po 15 letech min. 90% (v dotazu zmíněná „první varianta“).

Dotaz č. 2: dotaz zaslaný Zadavateli e-mailem dne 29. 10. 2019:

Dotaz Výstavba FVE Březhrad - 996,8 kWp:

Dobrý den, prosíme o zveřejnění dalších podkladů VZ, prosíme o kompletní vyjádření HZS Královéhradeckého kraje a také kompletní projektovou dokumentaci – především statické posudky střech.

Odpověď na dotaz č. 2:

Přílohou č. 2 ZD k FVE 996,8 kWp byla projektová dokumentace DSP – rev.05/2019, a to ve formátu .pdf. Na stranách 36 až 43 tohoto dokumentu je možné nalézt: D.1.2. Samostatné statické posouzení a na stranách 44 až 50 potom D.1.3. Samostatné PBR. Toto samostatné PBR prošlo schvalovacím procesem a je schváleno. Podmínky kompletního vyjádření HZS Královéhradeckého kraje jsou promítnuty do zmíněného Samostatného PBR.

Dne 29. 10. 2019

EUROICE s.r.o.

Jiří Jiruška

jiri.jiruska@euroice.cz – jednatel společnosti a kontaktní osoba ve věci této zakázky