


## LEGENDA

- VEDENÍ SVĚTELNÉ, PROVEDENÉ KABELY CYKY 2–7x1,5mm², ULOŽENÉ VOLNĚ V DRÁT.KABELOVÝCH ŽLABECH NAD PODHLEDY (HLAVNÍ TRASY), V KABEL.SVAZK. DRŽÁCÍCH, POD OMÍTKOU NEBO V DUTINÁCH SÁDROKART.ZDÍ A STROPŮ
- VEDENÍ SILOVÉ 230V, ZÁSUVKOVÉ, PROVEDENÉ KABELY CYKY–J 3x2,5mm², ULOŽENÉ OBDOBNĚ A V PLAST.PARAPET.KANÁLECH
- VEDENÍ SILOVÉ 400V, PROVEDENÉ KABELY CYKY DLE POPISU, ULOŽENÉ OBDOBNĚ
- PLASTOVÝ PARAPETNÍ KANÁL PRO MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ MODUL 45 VČETNĚ STINÍCÍHO KANÁLU, 120x55
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ, 10A, 250V, IP20
- SPÍNAČ DVOUPÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ, 10A, 250V, IP20
- SPÍNAČ SERIOVÝ ZAPUŠTĚNÝ, 10A, 250V, IP20
- SPÍNAČ STŘÍDAVÝ ZAPUŠTĚNÝ, 10A, 250V, IP20
- SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ ZAPUŠTĚNÝ, 10A, 250V, IP20
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ZAPUŠTĚNÝ, S ORIENT.DOUTN.AVKOU, 10A, 250V, IP20
- ZÁSUVKA TROJPÓLOVÁ, ZAPUŠTĚNÁ, 16A, 250V, IP20, BÍLÁ
- ZÁSUVKA TROJPÓLOVÁ, ZAPUŠTĚNÁ, 16A, 250V, IP20, S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ
- ZÁSUVKA TROJPÓLOVÁ, VESTAVNÁ, MODUL45, 16A, 250V, IP20,
- ZÁSUVKA TROJPÓLOVÁ, VESTAVNÁ, MODUL45, 16A, 250V, IP20, S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ
- ZÁSUVKA PĚTIPÓLOVÁ PRŮMYSLOVÁ, 16A, 400V, IP54
- ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJNÁSOBNÁ 2xRJ45 (SOUČÁST DODÁVKY PC SÍTĚ)
- NÁSTĚNN.POHYBOVÉ ČIDLO VENKOVNÍ 230V, IP44, 180°
- STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO, 230V, IP20, 360°

PROSTŘEDÍ – VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3/PEN AC 50Hz 400/230V/TN–C–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: AUTOMAT. ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍCH TN

- A – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIEROVÉ, ZAPUŠTĚNÉ DO RASTR. PODHLEDU, S LEŠTĚNOU PARABOL.MŘÍŽKOU A LEŠT.REFLEKT., 4x18W, S ELEKTRON.PŘEDŘADNÍKEM, IP20
- B – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIEROVÉ, KOVOVÉ, PŘISAZENÉ, S KRYTEM Z OPAL.POLYKARBONÁTU, 1x36W, S ELEKTRON. PŘEDŘADNÍKEM, IP20
- B – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIEROVÉ, KOVOVÉ, PŘISAZENÉ, S KRYTEM Z OPAL.POLYKARBONÁTU, 1x36W, S ELEKTRON. ŘEDŘADNÍKEM, IP20, S NOUZ.MODULEM 1h
- D – SVÍTIDLO LED, PODHLEDOVÉ, KRUHOVÉ, 10W, 830lm, IP44
- E – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIEROVÉ, NÁSTĚNNÉ, 1x18W, S ELEKTRON.PŘEDŘADNÍKEM, IP20
- G – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, PŘISAZENÉ, 2x36W, S ELEKTRON.PŘEDŘADNÍKEM, IP65
- H – SVÍTIDLO LED, PODHLEDOVÉ, KRUHOVÉ, 21W, 1600lm, IP20
- I – SVÍTIDLO LED, PODHLEDOVÉ, KRUHOVÉ, 20W, 1650lm, IP44
- J – SVÍTIDLO ZÁŘIVK.NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ, S ELEKTRON.PŘEDŘADNÍKEM, 1x22W, P54
- N1 – NOUZOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU, AUTOTEST, NOUZ.MODUL MIN.1h, IP20
- N2 – NOUZOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, OBOUSTRANNÉ, S PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU, AUTOTEST, NOUZ.MODUL MIN.1h, IP20

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vypracoval:** | Ing.Lubomír Zikmund | | Project A plus |
| | ing.Vladimír Jelínek | | |
| **Vedoucí projektu:** | Ing. Jaroslava Říchtrová | | |
| **Odp. projektant:** | ing.Vladimír Jelínek | | tel: +420 488 572 214 e-mail: info@projectaplus.cz fax: +420 488 572 219 web: www.projectaplus.cz |
| **Investor:** | Šroubárna Turnov a.s. Bezručova 788, 511 23 Turnov | | |
| | **Administrativní objekt areálu "NOVÁ ŠROUBÁRNA" - stavební úpravy, přístavba -** | | **Stupeň :** DPS<br>**Datum:** únor 2016<br>**Číslo zakázky:** 1510071<br>**Měřítko:** --- |
| **D.1.4.1** | **Elektroinstalace** | **E01** | **Půdorys 1.NP - část I.** |