

LEGENDA:

- NÁSTĚNNÁ ZÁSUVKA S VYPÍNAČEM 16A/400V/5P, IP65,
- NÁSTĚNNÁ ZÁSUVKA 16A/400V/5P, IP65,
- NÁSTĚNNÁ ZÁSUVKA 16A/230V, IP54,
- NÁSTĚNNÁ ZÁSUVKA 2-NÁSOBNÁ 16A/230V, IP54,
- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ S JISTIČI A CHRÁNIČI, IP54
  ZÁSUVKY: 2x16A/400V/5P; 2x16A/230V
  PRŮBĚŽNÉ ZAPOJENÍ,
  ZS8= NAVÍC SVORKY A VÝVODKU PRO PŘIPOJENÍ EXTERNÍ ZÁSUVKY
  ZS6= ZÁSUVKY 3x16A/400V/5P; 4x16A/230V
- HDP - SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ 7x2,5-25mm2 + DRÁT NEPO PÁSEK FEZN

1.18	ZÁZEMÍ OBSLUHY SKLADU (DENNÍ MÍSTNOST)	15,2 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.19	PŘEBÍRKA	88,4 m2	STÁVAJÍCÍ
1.20	BRUSÍRNA	41,7 m2	STÁVAJÍCÍ
1.21	DOKONČOVNA	32,6 m2	STÁVAJÍCÍ
1.22	OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	33,6 m2	STÁVAJÍCÍ

Minimální krytí zařízení IP44, v prostorách olej. hospodářství IP54 !!!

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3/N/PE AC 400/230V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍCH TN, ZVÝŠENÁ OSPOJENÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

Vypracoval:	Ing. Vladimír Jelínek
	Ing. Lubomír Zikmund
Vedoucí projektu:	Ing. Jaroslava Richtrová
Odp. projektant:	Ing. Vladimír Jelínek
Investor:	Šroubárna Turnov a.s.
	Bezručova 788, 511 23 Turnov

Project A plus
tel: +420 488 572 214 e-mail: info@projectaplus.cz
fax: +420 488 572 219 web: www.projectaplus.cz

Administrativní objekt areálu "NOVÁ ŠROUBÁRNA" - stavební úpravy, přístavba -

Stupeň :	DPS
Datum:	únor 2016
Číslo zakázky:	1510071
Měřítko:	1:50

D.1.4.1	**Elektroinstalace**	**E05**	**Provozní rozvody silnoproudu**