

Kabelová tabulka

Administrativní objekt
areálu "NOVÁ ŠROUBÁRNA"

Stavba: - stavební úpravy, přístavba -
Objekt: Elektroinstalace
Část: Provozní rozvody silnoprůdu
vypracoval: Jelínek
datum: 2/2016
revize: 0

Rozvaděče RM1

označení	popis	odkud	kam	kabel	jištění	
WL1.1	zásuvkový panel	RM1	zás. panel	CMSM 5Jx2,5		
WL1.2	zásuvky 16A/400V	RM1	zásuvky 400V	CYKY 5Jx2,5		
WL1.3	zásuvky 230V	RM1	zásuvky 230V	CYKY 3Jx2,5		
WL1.4	zásuvky 230V	RM1	zásuvky 230V	CYKY 3Jx2,5		
WL1.5	ZS6,7	RM1	zás. skříň	CYKY 5Jx6		
WL1.6	zdroj malého napětí	RM1	zdroj	CYKY 3Jx1,5		
Přípojnícový rozvod						
označení	popis	odkud	kam	kabel		
WLP1	bruska BND17 (č.403/20); 9kW/400V	PPR1	BND17	YY-JB 5x6	25AaM	PV14
WLP2	bruska BBZ60 (č.403/22); 9kW/400V	PPR1	BBZ60	YY-JB 5x6	25AaM	PV14
WLP3	bruska BBZ60 (č.403/23); 9kW/400V	PPR1	BBZ60	YY-JB 5x6	25AaM	PV14
WLP4	bruska BBJ6 (č.403/24); 7,5kW/400V	PPR1	BBJ6	YY-JB 5x6	25AaM	PV14
WLP5	bruska BB10 (č.403/25); 28kW/400V/60A	PPR1	BB10	YY-JB 5x25	80AaM	00
WLP6	POC20 2,2kW/4,7A/400V	PPR1	POC20	YY-JB 5x2,5	16AgG	PV14
WLP7	ZS4; ZS5	PPR1	ZS4,ZS5	CYKY 5Jx6	32AgG	PV14
WLP8	RM1	PPR1	RM1	CYKY 4Jx16	50AgG	00
WLP9	ZS8	PPR1	ZS8	CYKY 5Jx6	32AgG	PV14