


PROVEDENÍ SVODU S OCHRANOU
PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM



LEGENDA

- JÍMACÍ VEDENÍ PROVEDENÉ DRÁTEM ALMGSI 8mm,
 - PÁSEK FEZN 30x4
 - SU
 - SK
 - SP1
 - SR2
 - SR3
 - JT 1,5
 - PJ
 - SZ
- SVORKA ZKUŠEBNĚ
- PŘÍPOJENÍ TVAROVANÝ JÍMAČ 300MM Z DRÁTU
- SVORKA ZKUŠEBNĚ

POZNÁMKY :

- 1) VÝSLEDNÝ DOPOR UZEMŇENÍ SVODU BUDE MAX. 10 OHMŮ, PŘED POUŽITÍM STÁVAJÍCÍHO UZEMŇENÍ PŘÍSTAVBY JE TŘEBA DOPOR MĚŘENÍM EVENT. REVIZI
- 2) SVODY BUDOU PŘIZNÁNÉ NA FASÁDĚ
- 3) STŘEŠNÍ ZAŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉ DODATEČNĚ JÍMACÍ TÝČI PŘIPOJIT VODIČEM ČY 16x22 NA HDP
- 4) VEŠKERÁ PŘECHOVANÍ VČ. ATIKY SPJIT S JÍMACÍ SOUSTAVOU
- 5) SPJIT V ZEMĚ BUDOU DVOJITĚ A OPATŘENÝ BITUMULOVÝM NÁTĚREM
- 6) PŘECHOD ZEMĚ-VZDUCH, ZEMĚ-BETON BUDOU OPATŘENÝ SMĚŠOVACÍ TRUBICÍ NEBO POUŽITÝ IZOLOVANÉ DRÁTY
- 7) VZDALENOST S=0,42m V DROVNÍ STŘECHY
- 8) V PŘÍSTORU PŘEVYSU NAD VCHODEM PROVĚST EKVIPOTENCIÁLNÍ PRAHY UZEMŇENÍ, SVODY V BLÍZKOSTI VCHODU DO 3M PROVĚST IZOLOVANÝ VODIČEM CUI
- 9) STŘEŠNÍ EL. ZAŘÍZENÍ S DODATEČNÝ JÍMACÍM POSPOJIT VODIČEM ČY16x22 NA HDP

Výpracovní:		Ing. Vladimír Jelinek	
Vedoucí projekt:		Ing. Lubomír Zikmund	
Odp. projektant:		Ing. Jaroslava Rachtová	
Investor:		Ing. Vladimír Jelinek	
		Společnost Turnov a.s.	
		Bezručova 788, 511 23 Turnov	
		Administrativní objekt	
		areálu "NOVA ŠKOLBAŘKA"	
		- stavební úpravy, přístavba -	
D.1.4.1	Elektroinstalace	E14	

Project A plus	
tel. +420 488 572 214 fax. +420 488 572 219	e-mail: info@projecta-plus.cz web: www.projecta-plus.cz
Stupeň: DPS	
Datum: únor 2016	
Číslo zakázky: 1510071	
Měřítko: 1:100	
HROMOSVOD A UZEMŇENÍ	