

A – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ, ZAPUŠTĚNÉ DO RASTR. PODHLEDU, S LEŠTĚNOU PARABOL.MŘÍŽKOU A LEŠT.REFLEKT., 4x18W, S ELEKTRON.PŘEDŘADNÍKEM, IP20

A – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ, ZAPUŠTĚNÉ DO RASTR. PODHLEDU, S LEŠTĚNOU PARABOL.MŘÍŽKOU A LEŠT.REFLEKT., 4x18W, S ELEKTRON.PŘEDŘADNÍKEM, IP20, S NOUZ.MODULEM 1h

B – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ, KOVOVÉ, PŘISAZENÉ, S KRYTEM Z OPAL.POLYKARBONÁTU, 1x36W, S ELEKTRON. PŘEDŘADNÍKEM, IP20

B – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ, KOVOVÉ, PŘISAZENÉ, S KRYTEM Z OPAL.POLYKARBONÁTU, 1x36W, S ELEKTRON. ŘEDŘADNÍKEM, IP20, S NOUZ.MODULEM 1h

G – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, PŘISAZENÉ, 2x36W, S ELEKTRON.PŘEDŘADNÍKEM, IP65

N1 – NOUZOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU, AUTOTEST, NOUZ.MODUL MIN.1h, IP20

N2 – NOUZOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, OBOUSTRANNÉ, S PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU, AUTOTEST, NOUZ.MODUL MIN.1h, IP20

– VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, S ASYMETR.REFLEKTOREM Z LEŠT.HLINÍKU, 1x150W, IP65

LEGENDA

- VEDENÍ SVĚTELNÉ, PROVEDENÉ KABELY CYKY 2–7x1,5mm², ULOŽENÉ VOLNĚ V DRÁT.KABELOVÝCH ŽLABECH NAD PODHLEDY (HLAVNÍ TRASY), V KABEL.SVAZK. DRŽÁCCH, POD OMÍTKOU NEBO V DUT.ŠÁDROKART.ZDÍ A STROPŮ
- VEDENÍ SILOVÉ 230V, ZÁSUVKOVÉ, PROVEDENÉ KABELY CYKY–J 3x2,5mm², ULOŽENÉ OBDOBNĚ A V PLAST.PARAPET.KANÁLECH
- VEDENÍ SILOVÉ 400V, PROVEDENÉ KABELY CYKY DLE POPISU, ULOŽENÉ OBDOBNĚ
- PLASTOVÝ PARAPETNÍ KANÁL PRO MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ MODUL 45 VČETNĚ STINÍCÍHO KANÁLU, 120x55
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ, 10A, 250V, IP20
- SPÍNAČ SERIOVÝ ZAPUŠTĚNÝ, 10A, 250V, IP20
- SPÍNAČ STŘÍDAVÝ ZAPUŠTĚNÝ, 10A, 250V, IP20
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ZAPUŠTĚNÝ, S ORIENT.DOUTN.AVKOU, 10A, 250V, IP20
- ZÁSUVKA TROJPÓLOVÁ, ZAPUŠTĚNÁ, 16A, 250V, IP20, BÍLÁ
- ZÁSUVKA TROJPÓLOVÁ, ZAPUŠTĚNÁ, 16A, 250V, IP20, S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ
- ZÁSUVKA TROJPÓLOVÁ, VESTAVNÁ, MODUL45, 16A, 250V, IP20,
- ZÁSUVKA TROJPÓLOVÁ, VESTAVNÁ, MODUL45, 16A, 250V, IP20, S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ
- ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJNÁSOBNÁ 2xRJ45 (SOUČÁST DODÁVKY PC SÍTĚ)
- SOUMRAKOVÉ ČIDLO

PROSTŘEDÍ – VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3/N/PE AC 50Hz 400/230V/TN–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: AUTOMAT. ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍCH TN

Vypracoval:	Ing Lubomír Zikmund
	Ing.Vladimír Jelínek
Vedoucí projektu:	Ing. Jaroslava Richtrová
Odp. projektant:	ing.Vladimír Jelínek
Investor:	Šroubárna Turnov a.s. Bezručova 788, 511 23 Turnov

Administrativní objekt areálu "NOVÁ ŠROUBÁRNA" - stavební úpravy, přístavba -

Project A plus
tel: +420 488 572 214 e-mail: info@projectaplus.cz
fax: +420 488 572 219 web: www.projectaplus.cz

Stupeň :	DPS
Datum:	únor 2016
Číslo zakázky:	1510071
Měřítko:	---

D.1.4.1	**Elektroinstalace**	**E04**	**Půdorys 2.NP - část II.**