

LEGENDA PRVKŮ VZDUCHOTECHNIKY

č.1 - STŘEŠNÍ VENTILÁTOR NA POTRUBÍ d 125 mm
230 V, OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU 130 m3/HOD
- VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A MONTÁŽNÍHO PODSTAVCE VÝŠKY min. 300 mm - MONTÁŽNÍ PODSTAVEC S VNITŘNÍ IZOLACÍ
- TLUMIČ HLUKU dl. 900 ALTERNATIVNĚ 600 mm NA POTRUBÍ d125 mm, UMÍSTĚNÍ TLUMIČE HLUKU DLE PROSTOROVÝCH MOŽNOSTÍ. OSAZENÍ SVISLE HNED POD VENTILÁTOR - ČÁSTEČNĚ V PODHLEDU A ČÁSTEČNĚ VE STŘEŠNÍ KONSTRUKCI, NEBO OSAZENÍ VODOROVNĚ V SDK PODHLEDU ZNP (TLUMIČ OSAZEN CO NEJBLÍŽE VENTILÁTORU)

č.2 - STŘEŠNÍ VENTILÁTOR NA POTRUBÍ d 160 mm
230 V, OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU 320 m3/HOD
- VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A MONTÁŽNÍHO PODSTAVCE VÝŠKY min. 300 mm - MONTÁŽNÍ PODSTAVEC S VNITŘNÍ IZOLACÍ
- TLUMIČ HLUKU dl. 900 ALTERNATIVNĚ 600 mm NA POTRUBÍ d160 mm, UMÍSTĚNÍ TLUMIČE HLUKU DLE PROSTOROVÝCH MOŽNOSTÍ. OSAZENÍ SVISLE HNED POD VENTILÁTOR - ČÁSTEČNĚ V PODHLEDU A ČÁSTEČNĚ VE STŘEŠNÍ KONSTRUKCI, NEBO OSAZENÍ VODOROVNĚ V SDK PODHLEDU ZNP (TLUMIČ OSAZEN CO NEJBLÍŽE VENTILÁTORU)

č.3 - STŘEŠNÍ VENTILÁTOR NA POTRUBÍ d 160 mm
230 V, OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU 370 m3/HOD
- VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A MONTÁŽNÍHO PODSTAVCE VÝŠKY min. 300 mm - MONTÁŽNÍ PODSTAVEC S VNITŘNÍ IZOLACÍ
- TLUMIČ HLUKU dl. 900 ALTERNATIVNĚ 600 mm NA POTRUBÍ d160 mm, UMÍSTĚNÍ TLUMIČE HLUKU DLE PROSTOROVÝCH MOŽNOSTÍ. OSAZENÍ SVISLE HNED POD VENTILÁTOR - ČÁSTEČNĚ V PODHLEDU A ČÁSTEČNĚ VE STŘEŠNÍ KONSTRUKCI, NEBO OSAZENÍ VODOROVNĚ V SDK PODHLEDU ZNP (TLUMIČ OSAZEN CO NEJBLÍŽE VENTILÁTORU)

č.4 - STŘEŠNÍ VENTILÁTOR NA POTRUBÍ d 160 mm
230 V, OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU 300 m3/HOD
- VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A MONTÁŽNÍHO PODSTAVCE VÝŠKY min. 300 mm - MONTÁŽNÍ PODSTAVEC S VNITŘNÍ IZOLACÍ
- TLUMIČ HLUKU dl. 900 ALTERNATIVNĚ 600 mm NA POTRUBÍ d160 mm, UMÍSTĚNÍ TLUMIČE HLUKU DLE PROSTOROVÝCH MOŽNOSTÍ. OSAZENÍ SVISLE HNED POD VENTILÁTOR - ČÁSTEČNĚ V PODHLEDU A ČÁSTEČNĚ VE STŘEŠNÍ KONSTRUKCI, NEBO OSAZENÍ VODOROVNĚ V SDK PODHLEDU ZNP (TLUMIČ OSAZEN CO NEJBLÍŽE VENTILÁTORU)

JEDNOTLIVÉ PROFESE KOORDINOVAT V RÁMCI STAVBY.

Vypracoval:	Ing. Tomáš Adámek	Project A plus	
	Project A plus s.r.o., Husova 591, 511 01 Turnov		
Vedoucí projektu:	Ing. Jaroslava Richtrová		
Odp. projektant:	Ing. Ondřej Zummer	tel: +420 488 572 214	e-mail: info@projectaplus.cz
Investor:	Šroubárna Turnov a.s.	fax: +420 488 572 219	web: www.projectaplus.cz
	Bezručova 788, 511 23 Turnov		
Administrativní objekt areálu "NOVÁ ŠROUBÁRNA" - stavební úpravy, přístavba -		**Stupeň :**	DPS
		Datum:	únor 2016
		Číslo zakázky:	1510071
		Měřítko:	1:50
D.1.4.4	**Vzduchotechnika a klimatizace**	**5**	**Půdorys střechy**