Instalace pilířku
měřítko 1:25

a Regulátor STL/NTL
0,3 MPa/2,0kPa – 40m3/h

b plynoměr G16
rozsah 0,16–25 m3/h
rozpěrka 280 mm

PILÍŘEK Z PŘÍBETONOVÝCH TVÁRNIC
– OMÍTNUTO \OBLOŽENO\–NEBO VÁPENOPÍSK.\ SPÁROVÁNO
ODVĚTRÁNÍ OTVORY V DOLNÍ (30 cm²) A HORNÍ (30cm) ČÁSTI
DVÍŘEK SKŘÍŇKY.
OTVORY UPRAVIT PROTI VLIVU POVĚTRNOSTI
(ČSN 38 6443)



Pohled P2
měřítko 1:25

konzole samostojně
uchyceny k podlaze

Pohled P1
měřítko 1:25

konzole samostojně
uchyceny k podlaze

legenda

21/600/1200	Otopné deskové těleso – ventil kompakt +Radiátorové H–šroubení DN15 termostatická hlavice
30/500/160	Otopné článkové litinové těleso +Radiátorové šroubení rohové DN15 +Radiátorový ventil rohový DN15 termostatická hlavice
2xŽTR ø156/76–1,5m	Otopné těleso ze žebrovaných trub ø76/156 +Radiátorové šroubení rohové DN15 +Radiátorový ventil rohový DN15 termostatická hlavice
N4	nastavení trvalé regulace ventilu
	Rozvod ÚT – výrobní prostory
	Rozvod ÚT – kancelářské prostory
	NTL PLYNOVOD – nový
	NTL PLYNOVOD – stávající
ø28x1,5 ocel	materiál : uhlíková ocel, vně pozinkovaná
ø20 Al/Pex	materiál : Al/Pex

Vypracoval: TH-Projekt s.r.o., Alšovice 233, 468 21 Plěnčín
mob. 777 263911, e-mail : horych@volny.cz
Vedoucí projektu: Ing. Jaroslava Richtrová
Odp. projektant: Ing. Antonín Horych
Investor: Šroubárna Turnov a.s.
Bezručova 788, 511 23 Turnov

Administrativní objekt areálu "NOVÁ ŠROUBÁRNA" - stavební úpravy, přístavba -

Project A plus
tel: +420 488 572 214 e-mail : info@projectaplus.cz
fax: +420 488 572 219 web : www.projectaplus.cz

Stupeň : DPS
Datum: únor 2016
Číslo zakázky: 1510071
Měřítko: 1:80 (1:25)

D.1.4.2 | **Plynoinstalace a vytápění** | **02** | **1.N.P.**