



rozklady ústředního vytápění pro vzorkovníu
z měděných trubek

rozklady ústředního vytápění pro AB
z měděných trubek

1 stoupační potrubí ÚT

OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ

s vestavěnými ventily typ - výškadělka

vekolux...připojovací šroubení s vypouštěním - rohové DN 15

TRH.....termostatická hlavice

RH.....ruční hlavice

K.....sloupeň přednastavení ventilu

PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES BUDE PROVEDENO POTRUBÍM Cui 15x1 ZE ZDI.

Přesně osazení otopných těles pod oknem a dříve budou definovány projektem interiéru investorem.

Kdy vyvedení potrubí ÚT ze zdi pro napojení otopných těles a způsob napojení bude stanoven

PŘESNĚ dle požadavků architekta/investora na umístění otopných těles před realizací.

Po realizaci bude soustava hydraulicky vyregulována.

OTOPNÁ TĚLESA TRUBKOVÁ

výška, síla se středovým připojením

HM.....integrované armatura tj. ventil a uzavírací šroubení - rohové provedení

Kv.....přednastavení ventilu pomocí počtu otáček

POTRUBÍ JE NUTNO VÉST TAK, ABY NEBYLO NAMÁHÁNO DILATACEMI.

POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ DLE VYHL 193/2007 Sb.

Ved. projektant:		Ing. Miroslav Svoboda		<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>INAREA</div></div><div><div><div>INAREA, pro s.r.o.</div><div>Strašimova 226/86b</div><div>795 01 Šternberk</div></div><div><div>IC 267 83 355</div><div>DČ: CZ26783355</div><div>tel: 565 001 160</div><div>fax: 565 001 161</div><div>inrea@inrea.cz</div></div></div></div></div>			
Odpovědný projektant:		Ing. Kateřina Juránková					
Výpracoval:		Ing. Kateřina Juránková					
Investor:		Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84					
Místo stavby:		Areál Plastkon Product, k.ú. Mikulovice		Datum:	04/2016		
Název akce:		ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU				Stupeň:	DPS
Slavební objekt:		FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.				Měřítko:	Č.v.: Č.kopie:
Části dokumentace:		S002 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou				1:50	d.105
Výkres:		D.1.4.a ZTL, D.1.4.b PLYN, D.1.4.c VZT, D.1.4. d Vytápění					
		SVISLÉ SCHÉMA ÚT 1					