

Legenda místností

Číslo místnosti	Popis místnosti	Intenzita osvětlení Em (lux)	Prostor
101	Hala	100	Nebezpečný
102	Sklad	100	Normální
103	Vstupní hala	100	Normální
104	Vrátnice	300	Normální
105	Šatna	100	Normální
106	WC TP	100	Normální
107	Chodba	100	Normální
108	Výtahová šachta	---	Nebezpečný (šachta)
109	Schodiště	100	Normální
110	Technická místnost	200	Normální
111	WC Předsíň	100	Normální
112	WC	100	Normální
113	Kancelář	500	Normální
114	Školící místnost	500	Normální
115	Zastřešená rampa	---	Nebezpečný

POZNÁMKA :

Instalace je provedena skrytě - kabely CYKY uloženými ve stěnách (pod omítkou), nebo v podhledu.
Chráněné únikové cesty:
V chráněných únikových cestách mohou být kabely CYKY uloženy pod omítkou s krytím nejméně 10 mm.
Pro přívody ke svítidlům uložených v podhledu 600x600 jsou použity kabely typu PRAFLADUR kotvené přímo na stropě (nad podhledem) samostatnými, požárně odolnými příchytkami s roztečí 300 mm. Instalační krabice se svorkovnicí (krabice KR68) nesmí být v CHÚC umísťovány (musí být umístěny mimo prostor CHÚC).

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 3x400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.

Souřadný systém : JTSK
Výškový systém : BpV
± 0.000 = 1.NP

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda	INREA Pro s.r.o. Smetanovo 2263/66 785 01 Šternberk IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355 tel: 585 001 160 fax: 585 001 161 inrea@inrea.cz
Odpovědný projektant:	Miroslav Pavelka	
Vypracoval:	Miroslav Pavelka	
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84	
Místo stavby:	Areál Plastkon Product, k0 Mikulovice	Datum: 04/2016
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.	Stupeň: DPS
Stavební objekt:	SO 02 – Novostavba sklad. haly s admin. budovou	Měřítko: 1: 75 / Č.v.: 11 / Č. kopie:
Část dokumentace:	D.1.4.f – Měření a regulace, D.1.4.g – Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem	
Výkres:	SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODŮ 1NP – HALA	