

Legenda místností

Číslo místnosti	Popis místnosti	Intenzita osvětlení Em (lux)	Prostor
201	Šatna	200	Normální
202	Koupelna	200	viz ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
203	WC	100	Normální
204	Úklid	100	Normální
205	WC Předsíň	100	Normální
206	WC Předsíň	100	Normální
207	WC	100	Normální
208	Výtahová šachta	---	Nebezpečný (šachta)
209	Schodiště	100	Normální
210	Chodba	100	Normální
211	Vzorkovna	300	Normální
212	Jednací místnost	500	Normální
213	Ekonomický úsek	500	Normální
214	Kancelář	500	Normální

POZNÁMKA :

Instalace je provedena skrytě - kabely CYKY uloženými ve stěnách (pod omítkou), nebo v podhledu.
Chráněné únikové cesty:
V chráněných únikových cestách mohou být kabely CYKY uloženy pod omítkou s krytím nejméně 10 mm.
Pro přívody ke svítidlům uložených v podhledu 600x600 jsou použity kabely typu PRAFLADUR kotvené přímo na stropě (nad podhledem) samostatnými, požárně odolnými příchytkami s roztečí 300 mm. Instalační krabice se svorkovnicí (krabice KR68) nesmí být v CHÚC umísťovány (musí být umístěny mimo prostor CHÚC).

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 3x400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.

Souřadný systém : JTSK
Výškový systém : BpV
± 0,000 = 1.NP

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda		INREA Pro s.r.o. Smetanova 2263/6a 760 01 Zlín
Odpovědný projektant:	Miroslav Pavelka		IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355
Vypracoval:	Miroslav Pavelka		tel: 585 001 160 fax: 585 001 161 inrea@inrea.cz
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84		
Místo stavby:	Areál Plastkon Product, kú Mikulovice	Datum:	04/2016
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.	Stupeň:	DPS
Stavební objekt:	SO 02 – Novostavba sklad. haly s admin. budovou	Měřítko: 1:50	Č.v.: 12 / Č. kopie:
Část dokumentace:	D.1.4.f – Měření a regulace, D.1.4.g – Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem		
Výkres:	SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODŮ 2NP		