


Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 1.NP

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda		 INREA INREA Pro s.r.o. Smetanova 2263/66 785 01 Šternberk IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355 tel: 585 001 160 fax: 585 001 161 inrea@inrea.cz	
Odpovědný projektant:	Miroslav Pavelka			
Vypracoval:	Miroslav Pavelka			
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84			
Místo stavby:	Areál Plastkon Product, kú Mikulovice	Datum:	04/2016	
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.		Stupeň:	DPS
Stavební objekt:	SO 04 – Přístavba haly (nová nástrojárna)		Měřítko:	Č.v.: 03
Část dokumentace:			Č. kopie:	
f) Měření a regulace, g) Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů				
Výkres: KABELOVÁ LISTINA				

Akce Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.
SO 04 - Přístavba haly (nová nástrojárna)
Číslo zak. 715 0908
Investor Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84

Kabelová listina

Trasa	Kabel		Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
04-RH1 - Hlavní rozváděč objektu							
Kabelová přípojka NN							
WD01	AYKY-J	3x240+120	04-RH1	Hlavní přívod z trafostanice	R-NN		400
WD02	AYKY-J	3x240+120	04-RH1	Hlavní přívod z trafostanice	R-NN		400
Napájení podružných rozváděčů							
WD11	CYKY-J	3x35+25	04-RH1	Rozváděč pro připojení stávajících okruhů	04-R11		400
WD12	REZerva		04-RH1	REZerva			400
WD13	CYKY-J	3x35+25	04-RH1	Rozváděč kanceláře, svačárny a leštiny	04-R13		400
WD14	REZerva		04-RH1	REZerva	REZ		400
WD15	CYKY-J	5x6	04-RH1	Rozváděč pro napájení sdělovacích okruhů - Stávající kancelář	04-R15		400
WD16	REZerva		04-RH1	REZerva	REZ		230
WD17	CYKY-J	5x4	04-RH1	Rozváděč pro řízení osvětlení	04RG		400
WD18	REZerva		04-RH1	REZerva	REZ		400
WD19	REZerva		04-RH1	REZerva	REZ		400
WD20	REZerva		04-RH1	REZerva	REZ		400
WD21	REZerva		04-RH1	REZerva	REZ		400
WD22	REZerva		04-RH1	REZerva	REZ		400
WD23	REZerva		04-RH1	REZerva	REZ		400
WD24	REZerva		04-RH1	REZerva	REZ		400
WD25	REZerva		04-RH1	REZerva	REZ		400
Osvětlení HALY							
WL401-01	CYKY-J	5x2,5	04-RH1	Osvětlení HALY	401-01		3x230
WL401-02	CYKY-J	5x2,5	04-RH1	Osvětlení HALY	401-02		3x230
WL401-03	CYKY-J	3x1,5	04-RH1	Osvětlení u rozváděče	401-03		230
	CYKY-O	3x1,5			401-03		230

Venkovní osvětlení						
WL401-04	CYKY-J	3x2,5	04-RH1	Svítlidla nad hlavními vchody	401-04	230
WL401-05	CYKY-J	3x4	04-RH1	Venkovní osvětlení na plášti budovy - REZERVA	401-05	230
Čidlo soumrakového spínače						
WS401-11	CYKY-O	2x1,5	04-RH1	Čidlo soumrakového spínače	401-11	mn
Vyhřívání dešťových svodů						
WL401-21	CYKY-J	3x2,5	04-RH1	Přípojné krabice pro napojení vyhříváných svodů - REZERVA	401-21XP	230
			401-21XP	Vyhřívání svody - REZERVA	401-21EH	230
WS401-22	CYKY-O	2x1,5	04-RH1	Venkovní snímač teploty pro vyhřívání svody - REZERVA	401-22TA	mn
Plynové teplovzdušné jednotky - HALA						
WL401-31	CYKY-J	5x2,5	04-RH1	Hlavní vypínač teplovzdušné jednotky	401-31QM	400
	CYKY-J	5x2,5	401-31QM	Teplovzdušná vytápěcí jednotka	401-31EH	400
WL401-32	CYKY-J	5x2,5	04-RH1	Hlavní vypínač teplovzdušné jednotky	401-32QM	400
	CYKY-J	5x2,5	401-32QM	Teplovzdušná vytápěcí jednotka	401-32EH	400
Pohon VRAT - HALA						
WL401-41	CYKY-J	5x2,5	04-RH1	Průmyslová zásuvka 400V/16A pro pohon vrat	401-41	400
Rozváděč větrací rekuperační jednotky - HALA						
WL401-42	CYKY-J	5x4	04-RH1	Rozváděč větrací rekuperační jednotky	R401-42	400
Elektrický ohřívač vody pod umývadlem - HALA						
WL401-51	CYKY-J	3x2,5	04-RH1	Elektrický ohřívač vody pod umývadlem - HALA	401-51	230
Ventilátor č.1 chod A-0-R, v automatu cyklicky + na pohyb						
WL401-61	CYKY-J	5x1,5	04-RH1	VENTILÁTOR č.1 - Regulátor otáček	401-61RG	230
	CYKY-J	5x1,5	401-61RG	VENTILÁTOR č.1 - Motor ventilátoru	401-61EV	230
WS401-61A	CYKY-J	7x1,5	04-RH1	Ovládací skříň VENTILÁTORU č.1 se signalizací chodu a poruchy	401-61SA	230
WS401-61B	CYKY-J	5x1,5	04-RH1	Pohybový spínač VENTILÁTORU č.1	401-61SS	230
Ventilátor č.2 chod A-0-R, v automatu cyklicky + na pohyb						
WL401-62	CYKY-J	5x1,5	04-RH1	VENTILÁTOR č.2 - Regulátor otáček	401-62RG	230
	CYKY-J	5x1,5	401-62RG	VENTILÁTOR č.2 - Motor ventilátoru	401-62EV	230
WS401-62A	CYKY-J	7x1,5	04-RH1	Ovládací skříň VENTILÁTORU č.2 se signalizací chodu a poruchy	401-62SA	230
WS401-62B	CYKY-J	5x1,5	04-RH1	Pohybový spínač VENTILÁTORU č.2	401-62SS	230
Ventilátor č.3 chod A-0-R, v automatu cyklicky						
WL401-63	CYKY-J	5x1,5	04-RH1	VENTILÁTOR č.3 - Regulátor otáček	401-63RG	230
	CYKY-J	5x1,5	401-63RG	VENTILÁTOR č.3 - Motor ventilátoru	401-63EV	230
WS401-63	CYKY-J	7x1,5	04-RH1	Ovládací skříň VENTILÁTORU č.3 se signalizací chodu a poruchy	401-63SA	230
Ventilátor č.4 chod A-0-R, v automatu cyklicky						
WL401-64	CYKY-J	5x1,5	04-RH1	VENTILÁTOR č.4 - Regulátor otáček	401-64RG	230

	CYKY-J	5x1,5	401-64RG	VENTILÁTOR č.4 - Motor ventilátoru	401-64EV		230
WS401-64	CYKY-J	7x1,5	04-RH1	Ovládací skříň VENTILÁTORU č.4 se signalizací chodu a poruchy	401-64SA		230
Jeřáb							
WL401-71	CYKY-J	5x25	04-RH1	Hlavní vypínač jeřábové dráhy	401-71QM		400
Přípojnícový systém							
WL401-81	AYKY-J	3x240+120	04-RH1	Přípojná skříň přípojnícového systému	401-81R		400
WL401-82	AYKY-J	3x240+120	04-RH1	Přípojná skříň přípojnícového systému	401-82R		400
Uzemnění a pospojení :							
	H07V-K 50 Z/ZL		HOP	Hlavní rozváděč objektu			
	FeZn D 10		HOP	Připojení na obvodové uzemnění (pásek FeZn 30/4)			
	H07V-K 50 Z/ZL		HOP	Pátevní rozvod hlavního pospojení			
	H07V-U 10 Z/ŽL			Doplňující pospojení			
	H07V-U 6 Z/ŽL			Doplňující pospojení			
	H07V-U 4 Z/ŽL			Doplňující pospojení			
MP® SR2000							

Akce Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.
SO 04 - Přístavba haly (nová nástrojárna)
Číslo zak. 715 0908
Investor Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84

Kabelová listina

Trasa	Kabel		Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
04-R11 - Rozváděč pro napojení stávajících okruhů							
Osvětlení							
WL411-01	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-01		230
WL411-02	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-02		230
WL411-03	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-03		230
WL411-04	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-04		230
WL411-05	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-05		230
WL411-06	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-06		230
WL411-07	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-07		230
WL411-08	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-08		230
WL411-09	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-09		230
WL411-10	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-10		230
WL411-11	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-11		230
WL411-12	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-12		230
WL411-13	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-13		230
WL411-14	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-14		230
WL411-15	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-15		230
WL411-16	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-16		230
WL411-17	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-17		230
WL411-18	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Osvětlení	411-18		230
Domovní zásuvky 230V							
WL411-21	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-21		230
WL411-22	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-22		230
WL411-23	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-23		230
WL411-24	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-24		230
WL411-25	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-25		230

WL411-26	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-26		230
WL411-27	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-27		230
WL411-28	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-28		230
WL411-29	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-29		230
WL411-30	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-30		230
WL411-31	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-31		230
WL411-32	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-32		230
WL411-33	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-33		230
WL411-34	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-34		230
WL411-35	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-35		230
WL411-36	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-36		230
WL411-37	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-37		230
WL411-38	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Domovní zásuvky 230V	411-38		230
Rezervy 400V/16A/5p							
WL411-41	CYKY-J	5x2,5	04-R11	Rezerva pro zařízení 400V/16A/5p	411-41		400
WL411-42	CYKY-J	5x2,5	04-R11	Rezerva pro zařízení 400V/16A/5p	411-42		400
WL411-43	CYKY-J	5x2,5	04-R11	Rezerva pro zařízení 400V/16A/5p	411-43		400
Rezervy 400V/32A/5p							
WL411-51	CYKY-J	5x6	04-R11	Rezerva pro zařízení 400V/32A/5p	411-51		400
WL411-52	CYKY-J	5x6	04-R11	Rezerva pro zařízení 400V/32A/5p	411-52		400
WL411-53	CYKY-J	5x6	04-R11	Rezerva pro zařízení 400V/32A/5p	411-53		400
Rezervy 230V/10A							
WL411-61	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Rezerva pro zařízení 230V/10A	411-61		230
WL411-62	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Rezerva pro zařízení 230V/10A	411-62		230
WL411-63	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Rezerva pro zařízení 230V/10A	411-63		230
WL411-64	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Rezerva pro zařízení 230V/10A	411-64		230
WL411-65	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Rezerva pro zařízení 230V/10A	411-65		230
WL411-66	CYKY-J	3x1,5	04-R11	Rezerva pro zařízení 230V/10A	411-66		230
Rezervy 230V/16A							
WL411-71	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Rezerva pro zařízení 230V/16A	411-71		230
WL411-72	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Rezerva pro zařízení 230V/16A	411-72		230
WL411-73	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Rezerva pro zařízení 230V/16A	411-73		230
WL411-74	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Rezerva pro zařízení 230V/16A	411-74		230
WL411-75	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Rezerva pro zařízení 230V/16A	411-75		230
WL411-76	CYKY-J	3x2,5	04-R11	Rezerva pro zařízení 230V/16A	411-76		230
MP® SR2000							

Akce Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.
SO 04 - Přístavba haly (nová nástrojárna)
Číslo zak. 715 0908
Investor Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84

Kabelová listina

Trasa	Kabel		Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
04-R13 - Rozváděč kanceláře, svačárny a leštírny							
Osvětlení							
WL413-01	CYKY-J	3x1,5	04-R13	102 - Leštírna	413-01		230
	CYKY-O	3x1,5			413-01		230
WL413-02	CYKY-J	3x1,5	04-R13	103 - Svačárna	413-02		230
	CYKY-O	3x1,5			413-02		230
WL413-03	CYKY-J	3x1,5	04-R13	104 - Kancelář	413-03		230
	CYKY-O	3x1,5			413-03		230
WL413-04	REZerva		04-R13	Rezerva	REZ		230
WL413-05	REZerva		04-R13	Rezerva	REZ		230
WL413-06	REZerva		04-R13	Rezerva	REZ		230
Domovní zásuvky 230V							
WL413-21	CYKY-J	3x2,5	04-R13	102 - Leštírna	413-21		230
WL413-22	CYKY-J	3x2,5	04-R13	102 - Leštírna	413-22		230
WL413-23	CYKY-J	3x2,5	04-R13	102 - Leštírna	413-23		230
WL413-24	CYKY-J	3x2,5	04-R13	102 - Leštírna	413-24		230
WL413-25	CYKY-J	3x2,5	04-R13	102 - Leštírna	413-25		230
WL413-26	CYKY-J	3x2,5	04-R13	102 - Leštírna	413-26		230
WL413-27	CYKY-J	3x2,5	04-R13	102 - Leštírna	413-27		230
WL413-28	CYKY-J	3x2,5	04-R13	103 - Svačárna	413-28		230
WL413-29	CYKY-J	3x2,5	04-R13	103 - Svačárna	413-29		230
WL413-30	CYKY-J	3x2,5	04-R13	103 - Svačárna	413-30		230
WL413-31	CYKY-J	3x2,5	04-R13	103 - Svačárna	413-31		230
WL413-32	CYKY-J	3x2,5	04-R13	103 - Svačárna	413-32		230
WL413-33	CYKY-J	3x2,5	04-R13	103 - Svačárna	413-33		230
WL413-34	CYKY-J	3x2,5	04-R13	103 - Svačárna	413-34		230

WL413-35	CYKY-J	3x2,5	04-R13	103 - Svačínárna	413-35		230
WL413-36	CYKY-J	3x2,5	04-R13	104 - Kancelář	413-36		230
WL413-37	CYKY-J	3x2,5	04-R13	104 - Kancelář	413-37		230
WL413-38	CYKY-J	3x2,5	04-R13	104 - Kancelář	413-38		230
WL413-39	CYKY-J	3x2,5	04-R13	104 - Kancelář	413-39		230
WL413-40	REZERVA		04-R13	Rezerva	REZ		230
WL413-41	REZERVA		04-R13	Rezerva	REZ		230
WL413-42	REZERVA		04-R13	Rezerva	REZ		230
WL413-43	REZERVA		04-R13	Rezerva	REZ		230
WL413-44	REZERVA		04-R13	Rezerva	REZ		230
Elektrické přímotopné vytápění (bezdrátové ovládání)							
WL413-51	CYKY-J	3x2,5	04-R13	Bezdrátový spínací přijímač (MASTER) - 102 - Leštírna	X413-51		230
	CYKY-J	3x2,5	X413-51	102 - Leštírna - Přímotopný panel č.1	EH413-51A	1,25	230
	CYKY-J	3x2,5	EH413-51A	102 - Leštírna - Přímotopný panel č.2	EH413-51B	1,25	230
WL413-52	CYKY-J	3x2,5	04-R13	Bezdrátový spínací přijímač (SLAVE) - 102 - Leštírna	X413-52		230
	CYKY-J	3x2,5	X413-52	102 - Leštírna - Přímotopný panel č.3	EH413-52A	1,25	230
			EH413-52A	102 - Leštírna - Přímotopný panel č.4	EH413-52B	1,25	230
WL413-53	CYKY-J	3x2,5	04-R13	Bezdrátový spínací přijímač (MASTER) - 103 - Svačínárna	X413-53		230
	CYKY-J	3x2,5	X413-53	103 - Svačínárna - Přímotopný panel č.1	EH413-53	1,75	230
WL413-54	CYKY-J	3x2,5	04-R13	Bezdrátový spínací přijímač (SLAVE)	X413-54		230
	CYKY-J	3x2,5	X413-54	103 - Svačínárna - Přímotopný panel č.2	EH413-54	1,75	230
WL413-55	CYKY-J	3x2,5	04-R13	Bezdrátový spínací přijímač (MASTER) - 104 - Kancelář	X413-55		230
	CYKY-J	3x2,5	X413-55	104 - Kancelář - Přímotopný panel č.1	EH413-55	1,75	230
WL413-56	CYKY-J	3x2,5	04-R13	Bezdrátový spínací přijímač (SLAVE) - 104 - Kancelář	X413-56		230
	CYKY-J	3x2,5	X413-56	104 - Kancelář - Přímotopný panel č.2	EH413-56	1,75	230
WL413-57	CYKY-J	3x2,5	04-R13	Bezdrátový spínací přijímač (SLAVE) - 104 - Kancelář	X413-57		230
	CYKY-J	3x2,5	X413-57	104 - Kancelář - Přímotopný panel č.3	EH413-57	1,75	230
WL413-58	CYKY-J	3x2,5	04-R13	Bezdrátový spínací přijímač (SLAVE) - 104 - Kancelář	X413-58		230
	CYKY-J	3x2,5	X413-58	104 - Kancelář - Přímotopný panel č.4	EH413-58	1,75	230
Klimatizační jednotka vnitřní							
WL413-61	CYKY-J	3x2,5	04-R13	102 - Leštírna - Domovní zásuvka 230V	413-61		230
	Pohyblivý přívod s vidlicí		413-61	102 - Leštírna - Vnitřní klimatizační jednotka	EH413-61	1,50	230
WL413-62	CYKY-J	3x2,5	04-R13	104 - Kancelář - Domovní zásuvka 230V	413-62		230
	Pohyblivý přívod s vidlicí		413-62	104 - Kancelář - Vnitřní klimatizační jednotka	EH413-62	1,50	230
Klimatizační jednotka venkovní							
WL413-63	CYKY-J	3x4	04-R13	Hlavní vypínač venkovní klimatizační jednotky	QM413-63		230
	CGSG-G	3x2,5	QM413-63	Venkovní klimatizační jednotka	EH413-63	3,00	230

Rezervy 230V/16A							
WL413-71	REZerva		04-R13	Rezerva	REZ		230
WL413-72	REZerva		04-R13	Rezerva	REZ		230
WL413-73	REZerva		04-R13	Rezerva	REZ		230
WL413-74	REZerva		04-R13	Rezerva	REZ		230
WL413-75	REZerva		04-R13	Rezerva	REZ		230
WL413-76	REZerva		04-R13	Rezerva	REZ		230
Průmyslové zásuvky 400V/32A/5p							
WL413-81	CYKY-J	5x6	04-R13	102 - Leštírna	413-81		400
WL413-82	CYKY-J	5x6	04-R13	102 - Leštírna	413-82		400
WL413-83	CYKY-J	5x6	04-R13	102 - Leštírna	413-83		400
WL413-84	CYKY-J	5x6	04-R13	102 - Leštírna	413-84		400
WL413-85	REZerva		04-R13	Rezerva	REZ		400
WL413-86	REZerva		04-R13	Rezerva	REZ		400
MP® SR2000							

<div> <div>Akce</div> <div>Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.</div> </div> <div> <div>Číslo zak.</div> <div>715 0908</div> </div> <div> <div>Investor</div> <div>Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84</div> </div>						
Kabelová listina						
Trasa	Kabel	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
04-RN – Rozváděč nouzového osvětlení						
Nouzové osvětlení						
WN01-02-RH1	PRAFLADUR-J 5x6	04-RN	Hlavní přívod z rozváděče 04-RH1	04-RH1		400
WS01-04-RH1	PRAFLADUR-O 3x1,5	04-RN	Rozváděč 04-RH1 - Monitorování výpadku napájení	04-RH1		230
WN01-RACK	DC-202 C5e UTP	04-RN	Přívodní kabel datové sítě ETHERNET	DATA		- - -
WN1	PRAFLADUR-J 3x1,5	04-RN	Napájení svítidel nouzového osvětlení - SKUPINA N1 - PROTIPANIKOVÁ SVÍTIDLA	EN1		24V
WN2	PRAFLADUR-J 3x1,5	04-RN	Napájení svítidel nouzového osvětlení - SKUPINA N2 - NOUZOVÁ SVÍTIDLA - Východy	EN2		24V
MP® SR2000						

Akce Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.
SO 04 - Přístavba haly (nová nástrojárna)
Číslo zak. 715 0908
Investor Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84

Kabelová listina

Trasa	Kabel	Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
04RG – Rozváděč řízení osvětlení						
WD17	CYKY-J 5x4	04RG	Hlavní přívod z rozváděče 04-RH1	04-RH1		400
WE1	H07V-U 10 Z/ŽL	04RG	Uzemnění rozváděče	E		- - -
WA11	CYKY-O 2x1,5	04RG	Svítlidla LED pro hlavní osvětlení - ŘADA 1, 2, 3 - DALI LINKA	SVÍTIDLA		24
WA12	CYKY-O 2x1,5	04RG	Svítlidla LED pro hlavní osvětlení - ŘADA 4, 5, 6 - DALI LINKA	SVÍTIDLA		24
WN1	DC-202 C5e UTP	04RG	Přívodní kabel datové sítě ETHERNET	DATA		- - -
WS401-10	CYKY-J 5x1,5	04RG	Tlačítkové spínače se signálkou (prosvětlené) - spínání pochůzkového osvětlení	401-10		230

MP® SR2000