Bělá

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

3420

904

4911

320/2

2019/1

BOURÁNÍ VESTAVBY UVNITŘ OBJEKTU 919m²

595m²

SO03

905

319/3

ARETÁŽOVÁ KOMUNIKACE

ODSTRAŇOVANÁ STAVBA 308m²

SO01-4

2021

RŠ 2 DN 600

HUP pro SO 02

320/1

ocel DN 50 vedeno nad zemí, po mostě ve výšce cca 6 m

ocel DN 50 vedený po fasádě ve výšce cca 6 m

SO02

RŠ 3 DN 600

322/3

322/1

2020/1

2062/1

2020/2

2024/2

319/6

PODZEMNÍ ENERGOKANÁL

3339/105

906

319/8

ocel DN 80 vedený po fasádě ve výšce cca 5 m, uloženo na konzolách

ocel DN 80 vedený po fasádě ve výšce cca 6 m

stávající napojení haly SO 03 ocel DN 65

přeložka STL areálových rozvodů plynu

SO01-5 ODSTRANĚNÍ VRÁTNICE 167,5m2

přívod vody pro SO 02 HDPE 63x5,8 SDR 11

zaslepit pro budoucí napojení areálových rozvodů vody

RŠ 1 DN 600

2024/5

VP1

VP2

VP3

VP4

VP5

2062/2

2020/3

vodoměrná šachta 2400x1200 mm

HLAVNÍ KOMUNIKACE

VJEZD DO AREÁLU

VJEZD DO AREÁLU

2024/1

2023

3218/3

3218/11

přeložka stávajícího HUP na objektu SO 01

nová přeložka STL plynovodu

319/7

319/1

ocel DN 80 stávající rozvod vedený po střeše ve výšce cca 6,5 m

2016

2062/3

nová vodovodní přípojka HDPE 90x8,2 RC SDR 11

2010/2

2028/2

AREÁLOVÁ KOMUNIKACE

2012

319/2

2010/1

TS

2019/2

554

2015

2062/1

SÍTĚ NOVÉ

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA HDPE 90x8,2 RC SDR 11 l=30,6 m
- AREÁLOVÉ ROZVODY VODY
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ STL VEDENÉ PO POVRCHU

SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD, PITNÁ VODA
- AREÁLOVÝ ROZVOD PITNÉ VODY
- AREÁLOVÝ ROZVOD UŽITKOVÉ VODY
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ STL, PODZEMNÍ
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ STL, PODZEMNÍ
- AREÁLOVÉ ROZVODY STL PLYNU
- AREÁLOVÉ ROZVODY STL PLYNU DEMONTOVANÉ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN, NADZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN, PODZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN, NADZEMNÍ
- AREÁLOVÝ ROZVOD EE
- SLABOPROUDÉ ROZVODY, PODZEMNÍ

LEGENDA

- KATASTRÁLNÍ HRANICE POZEMKŮ
- UPRAVENÉ PLOCHY
- HRANICE ZÓNY PLOCHY PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ
- MODULOVÝ SYSTÉM STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY (a)
- MODULOVÝ SYSTÉM NOVOSTAVBY HALY SO02 (A 1)
- OCHRANNÉ PÁSMO TRAFOSTANICE
- HRANICE CHKOJ

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 1 NP- podlaha

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda		INREA Pro s.r.o. U Horní brány 31/7 785 01 Šternberk IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355 tel: 585 001 160 fax: 585 001 161 inrea@inrea.cz
Odpovědný projektant:	Ing. Kateřina Juránková		
Vypracoval:	Ing. Kateřina Juránková		
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84		
Místo stavby:	Areál Plastkon Product, kú Mikulovice	Datum:	04/2016
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.	Stupeň:	DPS
Stavební objekt:	SO 07 - Venkovní rozvod plynu	Měřítko: 1:500	Č.v.: 101 / Č. kopie:
Část dokumentace:	Venkovní rozvod plynu		
Výkres:	SIUTACE		