



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

k zakázce na stavební práce s názvem:

„Rozšíření výrobního areálu firmy Plastkon product s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 65504/16/61100, platnými ke dni 5. 12. 2016 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti, prioritní osa PO-2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem“, Výzva II, registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007661

Zadavatel

Název/Obchodní firma: **Plastkon product s.r.o.**
Sídlo: Hlavní 147, 790 84 Mikulovice
Zastoupen: Ing. Daniel Hama, jednatel
David Hama, jednatel
IČ: 63321289
DIČ: CZ 63321289
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 8269
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Ševčík
Telefon: +420 603 711 887
E-mail: sevcik@plastkon.cz

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon: + 420 739 547 265, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: praskova@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu s čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají p.č. 13.

Dne **24. 3. 2017** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o **Vysvětlení následujícího znění:**

Dotaz č. 13:

Stavební část SO02, odd.712, pol.č.712331101 Provedení povlakové krytiny ... - ke které položce dodávky uvedená položka patří, vzhledem k tomu, že u pol.č.28329282 je uvedena D+M Folie ...?

K dotazu č. 13 zadavatel uvádí následující:

Položka č. 712331101 se vztahuje k provedení parotěsné folie, u pol. č. 28329282 se tedy jedná o dodávku materiálu (je patrné z číselného označení pol.) – z textu položky odstraněno D+M.

Dotaz č. 14:

Stavební část SO02, odd.712, pol.č.28322041 Fólie střešní ... - u výměry 1032,21 m2 chybí množství na prořez.

K dotazu č. 14 zadavatel uvádí následující:

Žádný závazný předpis nestanovuje způsob stanovení ztrátového na materiálu, obzvláště v případě veřejných soutěží, kde nelze stanovit konkrétní typ materiálu. Například střešní fólie jsou dodávány v šířkách 1,05m, 1,5m, 2m atd., čili u každé je jiný podíl ztrátového, nehledě k různým přístupům ke způsobu pokládky. Podíl ztrátového, kde není zohledněn ve výměře, si může každý účastník promítnout do jednotkové ceny materiálu dle jeho specifických podmínek.

Dotaz č. 15:

Stavební část SO04, odd.711, pol.č.69311317 Textilie netkaná ... - uvedena chybná výměra, položka se vztahuje pouze k výměře geotextilie 809,126m2 x 2 vrstvy x 1,1 prořez. Správná výměra má být 1780,077m2.

K dotazu č. 15 zadavatel uvádí následující:

Výměra opravena, prořez nekalkulován – viz odpověď na dotaz č. 14.

Dotaz č. 16:

Stavební část SO04, odd.712, pol.č.712331101 Provedení povlakové krytiny ... - ke které položce dodávky uvedená položka patří, vzhledem k tomu, že u pol.č.28329282 je uvedena D+M Folie ...?

K dotazu č. 16 zadavatel uvádí následující:

dtto odpověď na dotaz č. 13.

Dotaz č. 17:

Stavební část SO04, odd.712, pol.č.28322041 Fólie střešní ... ve výměře 950,82 m2 dle našeho názoru chybí množství 27,94 m2 z pol.č.712861705, a dále u položky dodávky chybí množství na prořez.

K dotazu č. 17 zadavatel uvádí následující:

U položky 28322041 výměra zvýšena o 27,94 m2, prořez nezahrnut – viz odpověď na dotaz č. 14.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Příloha č. 6 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

V Brně dne 27. 3. 2017

Za zadavatele – Plastkon product s.r.o.

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

.....

Ing. Bc. Iveta Prášková

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci