


ŘEZ C-C



POZNÁMKA:

Odvětvává otvory ve stropu akumulující nádrži budou potrubím PVC DN 125 propojeny s větracími otvory ve stěně nadzemní části amiaturní komory.

V nadzemní části amiaturní komory je umístěn elektro rozváděč pro svícení a zásuvkové obvody, řízení servoklapek, nebo blokové čerpaní z vrtů. Dále je zde možné osadit dávkovací zařízení chlupu a umývač s malou AT stanicí.

SKLADBA TYPU NÁDRŽI VODOJEMU	
VODOJEM 4x50 m³	
VÝŠKA HLADINY VODY = 2,50 m	
ARMATURNÍ KOMORA	UW 3060
NÁDRŽ VODOJEMU	4x UW 3072
NADZEMNÍ ČÁST	UF 3060
ZASTAVĚNÁ PLOCHA	108,19 m²
OBEŠTAVĚNÝ PROSTOR	429,76 m³

VYPRACOVAL		PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA
		ING. DALIK	ING. DALIK	ING. VITEK
INVESTOR		MĚSTYS ŽINKOV	OSRŘ NEPOMLUK	KÚ PLZEŇSKÝ
NÁZEV STAVBY				
VEŘEJNÝ VODOVOD MĚSTYSE ŽINKOVY (1. ČÁST)				
OBSAH VÝKRESU				
ŘEZ C-C				
ZAK. ČÍSLO				
057 - 16				
D.1.7				