



PŮDORYS 1.PP



SKLADBA TYPU NÁDRŽÍ VODOJEMU	
VODOJEM 4x50 m³	
VÝŠKA HLADINÝ VODY = 2,50 m	
ARMATURNÍ KOMORA	UW 3060
NÁDRŽ VODOJEMU	4x UW 3072
NADZEMNÍ ČÁST	UF 3060
ZASTAVĚNÁ PLOCHA	108,19 m²
OBESTAVĚNÝ PROSTOR	429,76 m³

- LEGENDA:
- krabice el.
  - zásuvka 230V
  - zásuvka 400V
  - sériový přepínač
  - svítidlo zářivkové dvoutrubcové
  - stoupačka el. - LV 140x70
  - lišta el. - LV 40x20
  - typy kabelů: CYKY 3Cx2,5
  - CYKY 3Cx1,5

POZNÁMKA:

Odvětrávací otvory ve stropu akumulčních nádrží budou potrubím PVC DN 125 propojeny s větracími otvory ve stěně nadzemní části armaturní komory.

V nadzemní části armaturní komory je umístěn elektro rozváděč pro světelné a zásuvkové obvody, řízení servoklápek, nebo blokáce čerpaní z vrtů. Dále je zde možné osadit dávkovací zařízení chloru a umyvadlo s malou AT stanicí.

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA
	ING. DALÍK	ING. DALÍK	ING. VÍTEK
INVESTOR	MĚSTYS ŽINKOV	OsRP NEPOMUK	KÚ PLZEŇSKÝ
NÁZEV STAVBY	VEREJNÝ VODOVOD MĚSTYSE ŽINKOVY (1. ČÁST)		
OBSAH VÝKRESU		ZAK. ČÍSLO	ČÍS. VÝKRESU
PŮDORYS 1. PP – ELEKTROINSTALACE		057 – 16	D.2.8